

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.02.2024	48	48	0,0	0,4	2,1	308,8	10,3	31,9	998,5	113,5	3,7	
02.02.2024	48	48	0,0	0,4	1,2	292,0	10,2	32,3	999,1	114,5	3,7	
03.02.2024	47	47	0,0	0,3	0,6	291,3	10,3	32,2	996,2	115,4	3,7	
04.02.2024	48	48	0,0	0,3	0,8	292,3	10,2	32,4	995,2	116,8	3,7	
05.02.2024	48	48	0,0	0,3	0,7	290,0	10,3	32,1	993,7	119,8	3,7	
06.02.2024	24	24	0,1	1,3	0,8	347,3	10,9	29,4	992,4	105,8	3,7	
07.02.2024	44	44	0,0	1,0	0,4	340,6	10,3	32,0	988,4	113,6	3,7	
08.02.2024	48	48	0,3	0,5	0,4	307,8	10,3	32,1	985,6	120,5	3,7	
09.02.2024	48	48	0,5	0,4	0,6	288,5	10,2	32,4	982,3	121,4	3,7	
10.02.2024	48	48	0,0	0,4	0,5	289,6	10,2	32,6	980,3	122,0	3,7	
11.02.2024	48	48	0,0	0,3	0,5	289,2	10,2	32,6	979,6	120,7	3,7	
12.02.2024	48	48	0,3	0,3	0,5	310,4	10,3	32,2	985,5	120,8	3,7	
13.02.2024	48	48	1,1	0,3	0,4	323,4	10,3	32,3	993,2	119,5	3,7	
14.02.2024	46	46	1,3	0,2	0,3	327,1	10,3	32,3	996,7	118,8	3,7	
15.02.2024	47	47	9,1	0,2	0,7	337,1	10,4	31,9	996,2	120,1	3,7	
16.02.2024	44	44	10,8	0,3	0,8	311,8	10,4	32,0	995,5	118,8	3,7	
17.02.2024	48	48	15,6	0,2	0,8	311,7	10,5	31,7	998,9	120,6	3,7	
18.02.2024	47	47	25,2	0,2	0,6	289,3	10,3	32,3	1001,0	119,7	3,7	
19.02.2024	48	48	32,6	0,3	0,6	286,8	10,3	32,5	997,2	121,5	3,7	
20.02.2024	40	40	51,9	0,5	0,3	339,5	10,6	32,0	997,7	119,2	3,7	
21.02.2024	48	48	69,1	0,2	0,0	291,8	10,3	32,7	996,0	123,4	3,7	
22.02.2024	48	48	102,9	0,2	0,0	290,0	10,4	32,7	987,1	122,8	3,7	
23.02.2024	48	48	101,3	0,2	0,0	352,6	10,4	32,8	983,0	124,9	3,7	
24.02.2024	48	48	85,5	0,2	0,0	340,7	10,3	33,1	986,6	124,2	3,7	
25.02.2024	48	48	80,9	0,2	0,0	348,9	10,3	32,9	988,3	124,7	3,7	
26.02.2024	48	48	76,2	0,2	0,0	403,4	10,6	32,0	986,4	123,3	3,7	
27.02.2024	48	48	77,4	0,2	0,0	389,8	10,6	32,2	990,4	123,4	3,7	
28.02.2024	48	48	100,8	0,2	0,0	361,8	10,3	32,9	993,4	126,8	3,7	
29.02.2024	48	48	58,0	0,3	0,0	382,1	10,5	32,3	993,2	127,0	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			24,1	0,2	0,4	243,4	10,3	46,2	991,6	120,4	3,7	
Verfügbarkeit(%)			99,8%	100%	99,8%	99,8%	99,8%		Summe der Betriebszeiten			kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
gültige HMW			1344	1347	1344	1344	Anlagenbetrieb in h					
TMW max.			102,9	1,3	2,1	403,4	davon stationär in h					
(Messbereich) +MU %			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h					