

Betriebszeiten in %h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.02.2023	48	48	0,0	0,6	0,9	258,0	10,6	34,7	993,6	119,4	3,7	
02.02.2023	48	48	0,0	0,5	0,4	265,0	10,5	35,3	995,0	117,3	3,7	
03.02.2023	48	48	0,0	0,5	0,2	290,8	10,6	35,2	995,6	118,5	3,7	
04.02.2023	48	48	0,0	0,5	0,3	300,3	10,7	34,3	997,7	118,4	3,7	
05.02.2023	45	45	1,5	0,6	0,0	289,9	10,7	34,6	1002,4	116,7	3,7	
06.02.2023	48	48	3,5	0,7	0,0	300,9	10,7	35,3	1004,1	116,5	3,7	
07.02.2023	44	44	7,1	0,8	0,0	332,1	11,0	33,5	1005,1	115,2	3,7	
08.02.2023	48	48	0,0	0,8	0,0	330,4	10,9	34,5	1006,6	116,7	3,7	
09.02.2023	47	47	3,6	1,1	0,2	341,0	10,8	34,8	1005,2	117,7	3,7	
10.02.2023	40	40	11,9	0,7	0,3	309,5	11,3	32,2	1004,7	112,1	3,7	
11.02.2023	48	48	0,0	0,8	0,3	409,6	11,0	34,7	1002,5	116,1	3,7	
12.02.2023	46	46	0,0	1,0	0,4	376,8	11,1	34,1	1003,7	117,8	3,7	
13.02.2023	48	48	0,0	1,1	0,3	392,0	11,1	34,5	1005,0	117,5	3,7	
14.02.2023	48	48	38,8	1,1	0,2	338,8	10,9	35,3	1003,5	121,4	3,7	
15.02.2023	47	47	0,0	1,1	0,2	380,3	11,4	32,5	1001,3	117,8	3,7	
16.02.2023	31	31	0,2	1,3	0,3	369,6	10,9	33,8	999,2	114,7	3,7	
17.02.2023	48	48	12,2	1,1	0,3	342,1	10,9	34,2	997,6	121,6	3,7	
18.02.2023	48	48	73,0	0,9	0,1	290,2	10,5	35,9	995,1	124,8	3,7	
19.02.2023	48	48	32,4	1,0	0,0	341,7	10,7	35,3	994,7	127,2	3,7	
20.02.2023	48	48	16,3	1,0	0,0	316,0	10,7	35,4	996,7	127,1	3,7	
21.02.2023	48	48	2,4	1,0	0,0	396,7	11,1	33,5	993,6	125,7	3,7	
22.02.2023	48	48	0,0	1,3	0,0	387,2	10,8	34,5	993,2	125,1	3,7	
23.02.2023	48	48	2,1	1,3	0,0	419,8	10,8	34,6	992,0	124,2	3,7	
24.02.2023	48	48	10,7	1,1	0,1	304,4	10,8	35,0	987,6	124,9	3,7	
25.02.2023	48	48	13,3	1,8	0,0	347,0	10,6	37,1	983,7	125,8	3,7	
26.02.2023	44	44	17,6	1,8	0,0	383,8	10,7	37,6	989,1	121,5	3,7	
27.02.2023	46	46	7,6	1,9	0,1	383,2	10,7	37,2	995,5	121,3	3,7	
28.02.2023	48	48	7,6	1,7	0,1	401,4	10,7	37,7	998,3	117,8	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			6,9	0,5	0,1	238,4	10,8	51,9	997,9	120,2	3,7	
Verfügbarkeit(%)			99,7%	100%	99,7%	99,7%	99,5%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
gültige HMW			1298	1302	1298	1298	Anlagenbetrieb in h				651,0	
TMW max.			73	1,9	0,9	419,8	davon stationär in h				651,0	
(Messbereich) +MU %			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h				21,0	