

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.02.2025	48	48	1,0	298,1	201,2	0,9	11,1	34,3	999,2	116,3	3,7	
02.02.2025	48	48	1,4	314,3	229,1	0,8	11,0	35,2	995,9	116,5	3,7	
03.02.2025	46	46	2,9	308,7	266,4	0,8	11,0	35,6	997,3	114,6	3,7	
04.02.2025	48	48	1,9	304,0	283,7	0,8	10,9	36,1	999,4	115,8	3,7	
05.02.2025	48	48	1,2	324,1	275,5	0,8	10,9	37,0	1001,2	116,2	3,7	
06.02.2025	48	48	1,3	358,6	271,8	0,8	10,9	37,0	1002,3	113,8	3,7	
07.02.2025	48	48	1,4	355,6	250,5	0,8	11,0	36,8	1000,5	112,6	3,7	
08.02.2025	48	48	1,1	341,6	281,1	0,8	10,9	37,1	999,1	113,3	3,7	
09.02.2025	48	48	1,2	345,2	257,4	0,8	10,9	37,1	998,7	114,8	3,7	
10.02.2025	48	48	1,3	343,0	269,1	0,8	11,0	37,0	997,6	114,0	3,7	
11.02.2025	48	48	1,1	312,8	249,6	0,8	10,9	37,3	997,4	114,2	3,7	
12.02.2025	48	48	1,3	346,3	246,4	0,8	11,0	36,7	994,9	114,2	3,7	
13.02.2025	48	48	1,3	358,1	214,8	0,8	11,0	36,8	991,4	113,3	3,7	
14.02.2025	48	48	1,5	353,7	224,2	0,8	11,0	36,6	991,7	114,1	3,7	
15.02.2025	48	48	1,4	345,0	228,1	0,8	11,0	36,7	994,6	112,0	3,7	
16.02.2025	48	48	1,2	327,7	234,4	0,8	10,9	37,2	993,2	112,9	3,7	
17.02.2025	48	48	1,2	317,2	233,9	0,8	10,8	37,4	995,0	113,1	3,7	
18.02.2025	43	43	1,3	303,3	230,5	0,9	11,0	36,4	996,6	110,6	3,7	
19.02.2025	48	48	1,1	280,0	255,7	0,8	10,8	36,9	999,4	112,8	3,7	
20.02.2025	24	24	3,5	275,9	268,5	2,1	12,8	28,9	999,9	89,5	3,7	
21.02.2025	48	48	1,2	321,7	189,0	0,8	11,1	36,2	999,9	107,8	3,7	
22.02.2025	48	48	1,5	344,0	270,8	0,8	11,0	36,6	997,4	112,8	3,7	
23.02.2025	48	48	1,2	344,8	245,7	0,8	11,0	36,6	998,7	114,0	3,7	
24.02.2025	48	48	1,6	351,8	222,5	0,8	11,2	35,5	997,7	115,8	3,7	
25.02.2025	48	48	1,8	359,8	235,7	0,9	11,1	36,1	992,8	114,8	3,7	
26.02.2025	48	48	1,6	344,3	250,9	0,8	11,0	36,2	991,3	116,7	3,7	
27.02.2025	48	48	1,4	356,0	275,3	0,8	11,0	36,4	992,5	116,1	3,7	
28.02.2025	44	44	1,3	357,5	231,9	0,9	11,2	35,6	994,3	114,6	3,7	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			1,4	333,3	245,7	0,8	11,0	36,3	996,7	113,6	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,8% 1306	99,8% 1306	99,5% 1303	99,8% 1307	99,8%		Summe der Betriebszeiten			kontrolliert:
			3,5 am 20.02.2025	359,8 am 25.02.2025	283,7 am 04.02.2025	2 am 20.02.2025	Anlagenbetrieb in h		654,5	gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004		
			(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%	davon stationär in h		654,5			
							Stillstand in h		17,5			