

Betriebszeiten in 1/2h				Luftschadstoffe				Hilfswerte				Bemerkungen			
Datum	Betr.	Stat.		Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kWh/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)		
01.03.2025	45	45		1,1	338,3	205,4	0,9	11,2	35,4	997,2	113,5	3,7			
02.03.2025	48	48		1,3	360,0	186,3	0,9	11,2	35,2	999,4	116,4	3,7			
03.03.2025	48	48		2,7	355,0	179,7	0,8	11,2	35,5	998,6	114,2	3,7			
04.03.2025	48	48		1,8	316,2	189,9	0,8	11,0	36,3	997,6	117,2	3,7			
05.03.2025	48	48		1,4	330,0	172,2	0,8	11,0	36,0	997,9	118,6	3,7			
06.03.2025	48	48		1,4	346,5	209,0	0,9	11,2	35,6	996,7	118,6	3,7			
07.03.2025	48	48		1,2	307,8	222,9	0,8	10,9	36,4	994,3	121,8	3,7			
08.03.2025	48	48		1,3	334,9	196,1	0,8	11,0	36,6	991,7	121,1	3,7			
09.03.2025	48	48		1,5	337,0	191,0	0,8	11,1	36,7	987,6	118,9	3,7			
10.03.2025	48	48		1,4	322,2	214,0	0,8	11,1	36,7	984,8	119,1	3,7			
11.03.2025	48	48		1,3	284,0	260,5	0,8	10,9	37,4	984,2	120,9	3,7			
12.03.2025	22	22		1,4	287,3	228,5	0,8	11,1	36,6	982,3	117,1	3,7			
13.03.2025	48	48		1,2	308,3	238,4	0,8	10,9	37,4	978,9	119,2	3,7			
14.03.2025	48	48		1,1	319,9	262,1	0,8	10,9	37,4	983,9	118,1	3,7			
15.03.2025	48	48		1,3	323,7	258,3	0,8	10,9	37,3	987,9	116,3	3,7			
16.03.2025	48	48		1,2	351,8	265,6	0,8	10,9	37,3	989,8	118,4	3,7			
17.03.2025	48	48		1,3	361,3	244,4	0,8	11,0	37,1	993,5	117,4	3,7			
18.03.2025	46	46		0,9	286,4	235,9	0,8	11,0	37,6	999,4	112,5	3,7			
19.03.2025	48	48		1,1	236,1	228,5	0,8	10,8	37,1	999,5	110,1	3,7			
20.03.2025	48	48		1,1	232,8	220,9	0,9	10,6	38,2	997,9	115,5	3,7			
21.03.2025	45	45		1,4	240,9	215,1	0,9	10,7	37,2	994,5	112,0	3,7			
22.03.2025	48	48		1,2	222,1	200,4	0,9	10,7	37,6	988,6	112,6	3,7			
23.03.2025	48	48		1,2	211,4	218,9	0,9	10,6	37,8	986,8	115,0	3,7			
24.03.2025	48	48		1,3	236,5	202,6	0,9	10,7	37,8	989,0	115,9	3,7			
25.03.2025	29	29		0,8	190,6	208,8	1,2	10,7	38,1	992,2	110,3	3,7			
26.03.2025	42	42		0,9	237,1	229,9	0,9	10,7	37,9	991,9	114,1	3,7			
27.03.2025	48	48		1,3	225,6	224,6	0,8	10,8	37,4	990,9	115,9	3,7			
28.03.2025	42	42		1,4	223,8	220,7	0,9	11,0	36,3	987,9	114,9	3,7			
29.03.2025	48	48		1,2	274,0	209,7	0,8	10,8	37,8	986,7	114,1	3,7			
30.03.2025	45	45		1,3	258,6	212,2	0,8	10,8	37,3	989,2	115,5	3,7			
31.03.2025	48	48		1,0	251,4	221,7	0,8	10,8	37,3	990,8	113,7	3,7			
Monatsmittelwert / Summe				1,3	288,3	218,9	0,8	10,9	37,0	991,5	116,2	3,7			
Verfügbarkeit(%)				99,8%	99,8%	99,7%	100,0%	99,6%	Summe der Betriebszeiten					kontrolliert:	
gültige HMW				1417	1417	1416	1420		710,0						
TMW max.				2,7 am 03.03.2025	361,3 am 17.03.2025	265,6 am 16.03.2025	1,2 am 25.03.2025		710,0						
(Messbereich) +MU %				(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%		34,0					gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004	

kontrolliert:

gemäß ÖNORM M9412-1:2015
Version: 4.0_7_004