

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.04.2023	46	46	82,6	3,4	0,5	397,3	10,6	45,9	985,9	118,0	3,7	
02.04.2023	44	44	17,8	4,2	0,3	408,3	10,7	45,4	989,9	118,1	3,7	
03.04.2023	48	48	4,6	4,1	1,4	377,8	10,8	44,7	994,5	115,7	3,7	
04.04.2023	31	31	13,9	4,2	0,8	363,6	10,9	44,4	994,5	106,1	3,7	
05.04.2023	48	48	10,4	3,7	0,0	371,8	10,7	45,7	994,4	112,9	3,7	
06.04.2023	48	48	26,1	2,8	0,4	406,4	10,7	46,0	993,6	115,1	3,7	
07.04.2023	48	48	9,8	2,5	0,5	395,7	10,8	45,2	992,1	115,2	3,7	
08.04.2023	48	48	4,1	2,6	0,5	395,5	10,8	45,0	994,2	114,5	3,7	
09.04.2023	48	48	53,8	2,5	0,5	367,1	10,6	45,9	996,7	114,4	3,7	
10.04.2023	48	48	17,5	2,8	0,1	392,2	10,8	45,1	996,8	117,3	3,7	
11.04.2023	48	48	3,5	2,7	0,1	361,2	10,8	45,2	992,3	118,1	3,7	
12.04.2023	48	48	6,6	3,0	0,3	347,4	10,7	45,9	989,1	117,7	3,7	
13.04.2023	47	47	35,1	3,3	0,2	375,0	10,6	46,1	986,2	118,1	3,7	
14.04.2023	48	48	23,9	3,9	0,2	390,1	10,7	45,8	984,4	117,6	3,7	
15.04.2023	48	48	2,2	4,3	0,3	401,3	10,9	44,4	986,5	117,0	3,7	
16.04.2023	48	48	20,8	3,6	0,3	385,7	10,6	45,8	992,3	118,8	3,7	
17.04.2023	48	48	7,8	3,7	0,3	400,4	10,7	45,3	993,0	120,9	3,7	
18.04.2023	48	48	2,2	3,6	0,3	381,1	10,8	45,4	993,4	121,8	3,7	
19.04.2023	48	48	10,0	5,4	0,2	347,4	10,7	45,5	992,8	121,4	3,7	
20.04.2023	48	48	32,6	5,4	0,3	352,2	10,8	45,2	992,7	120,6	3,7	
21.04.2023	46	46	20,8	4,0	0,4	365,2	10,7	45,5	992,9	122,1	3,7	
22.04.2023	48	48	2,2	3,9	0,5	365,6	10,7	45,6	991,6	123,1	3,7	
23.04.2023	48	48	7,6	4,6	0,5	358,6	10,7	45,4	989,8	123,0	3,7	
24.04.2023	48	48	2,7	5,2	0,5	338,5	10,7	45,5	987,4	121,5	3,7	
25.04.2023	48	48	20,3	5,5	0,3	357,1	10,6	46,4	988,3	124,5	3,7	
26.04.2023	33	33	90,9	3,6	1,0	376,4	12,2	35,6	992,1	102,0	3,7	
27.04.2023	42	42	117,2	2,4	0,4	392,5	10,9	40,0	994,7	102,1	3,7	
28.04.2023	47	47	88,6	1,8	0,2	346,8	10,6	41,2	994,2	106,3	3,7	
29.04.2023	46	46	122,5	2,1	0,5	333,2	10,4	42,1	992,1	109,2	3,7	
30.04.2023	47	47	95,7	2,9	0,4	338,6	10,4	42,3	994,1	112,6	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			21,2	1,7	0,3	260,9	10,7	65,8	991,7	116,5	3,7	
Verfügbarkeit(%)			99,7%	100%	99,7%	99,7%	99,7%		Summe der Betriebszeiten			kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
gültige HMW			1385	1389	1385	1385	Anlagenbetrieb in h					
TMW max.			122,5	5,5	1,4	408,3	davon stationär in h					
(Messbereich) +MU %			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h					