

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.05.2023	48	48	60,9	2,9	0,5	387,7	10,6	41,7	994,1	110,3	3,7	
02.05.2023	48	48	44,2	2,5	0,4	370,2	10,6	41,8	994,3	109,7	3,7	
03.05.2023	46	46	87,7	2,3	0,4	351,1	10,6	41,8	996,6	110,8	3,7	
04.05.2023	44	44	16,5	2,2	0,9	401,3	10,9	41,2	996,4	108,7	3,7	
05.05.2023	40	40	12,2	2,3	0,5	365,8	10,5	42,4	994,8	110,2	3,7	
06.05.2023	38	38	8,9	2,4	0,8	361,4	10,6	42,3	993,4	109,2	3,7	
07.05.2023	48	48	6,4	2,4	1,0	413,3	10,8	41,5	994,3	111,3	3,7	
08.05.2023	47	47	18,4	2,1	1,0	401,6	10,6	42,3	996,7	112,3	3,7	
09.05.2023	43	43	51,2	2,1	0,6	420,2	10,7	41,6	995,7	105,5	3,7	
10.05.2023	48	48	8,8	1,8	0,6	395,6	10,5	43,1	992,5	111,7	3,7	
11.05.2023	48	48	9,5	2,2	0,8	406,6	10,6	42,7	992,1	110,9	3,7	
12.05.2023	48	48	58,3	2,3	0,7	352,8	10,4	43,2	992,7	114,5	3,7	
13.05.2023	48	48	40,6	2,2	0,8	419,7	10,7	41,9	994,9	112,8	3,7	
14.05.2023	48	48	48,3	2,2	0,9	382,6	10,6	43,1	992,1	111,3	3,7	
15.05.2023	48	48	91,1	2,0	1,0	417,2	10,6	42,7	989,3	114,2	3,7	
16.05.2023	48	48	44,7	2,2	0,8	388,5	10,6	42,6	989,9	112,7	3,7	
17.05.2023	48	48	11,3	2,4	0,7	411,4	10,6	42,1	992,3	113,4	3,7	
18.05.2023	48	48	18,6	2,7	0,4	405,9	10,5	42,5	995,6	114,7	3,7	
19.05.2023	48	48	25,9	2,8	0,8	407,5	10,4	42,7	996,6	114,8	3,7	
20.05.2023	48	48	36,7	2,5	0,9	409,0	10,4	42,7	995,1	116,8	3,7	
21.05.2023	46	46	33,3	2,7	1,0	422,8	10,5	42,3	993,6	115,8	3,7	
22.05.2023	48	48	24,0	2,9	1,0	405,1	10,4	42,8	992,6	118,9	3,7	
23.05.2023	48	48	14,6	3,0	0,6	431,3	10,5	42,6	991,8	115,5	3,7	
24.05.2023	48	48	15,1	2,9	0,5	421,2	10,4	42,8	993,7	116,0	3,7	
25.05.2023	35	35	28,3	3,1	0,4	408,1	10,8	40,7	995,3	115,1	3,7	
26.05.2023	48	48	46,2	2,6	0,7	360,7	10,6	40,7	995,8	118,5	3,7	
27.05.2023	48	48	28,1	3,1	0,7	403,7	10,8	40,1	996,1	120,4	3,7	
28.05.2023	48	48	35,4	4,1	0,7	371,6	10,6	40,6	994,1	121,7	3,7	
29.05.2023	48	48	16,3	4,8	0,8	423,2	10,7	40,3	993,9	122,8	3,7	
30.05.2023	48	48	19,2	3,5	0,6	372,4	10,6	40,7	994,7	122,8	3,7	
31.05.2023	33	33	18,2	2,0	0,9	394,1	11,0	36,4	995,6	114,9	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			23,7	1,3	0,5	297,4	10,6	60,3	994,0	114,2	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,8%	99,9%	99,8%	99,8%	99,7%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
			1425	1427	1425	1425	Anlagenbetrieb in h					
			91,1	4,8	1	431,3	davon stationär in h					
			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h					