

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.05.2025	48	48	1,1	186,5	76,4	1,0	10,9	38,9	994,8	114,8	3,7	
02.05.2025	48	48	2,0	232,5	129,9	0,9	10,9	39,3	993,1	115,9	3,7	
03.05.2025	48	48	1,5	236,3	183,0	0,9	10,8	39,9	989,5	119,9	3,7	
04.05.2025	48	48	1,3	222,7	165,4	0,9	10,9	40,0	986,8	115,0	3,7	
05.05.2025	48	48	1,3	252,2	175,6	0,9	11,0	40,2	987,5	114,2	3,7	
06.05.2025	28	28	1,3	263,9	115,8	1,5	11,2	39,1	989,2	109,2	3,7	
07.05.2025	46	46	0,9	188,9	69,8	1,0	11,1	39,4	990,9	107,1	3,7	
08.05.2025	48	48	1,1	219,5	88,9	0,9	11,2	39,5	990,2	109,8	3,7	
09.05.2025	48	48	1,1	274,7	164,9	0,9	11,3	39,2	993,0	110,8	3,7	
10.05.2025	48	48	1,1	225,8	159,2	0,9	11,2	39,4	993,8	111,5	3,7	
11.05.2025	47	47	1,1	253,6	122,1	0,9	11,3	38,7	991,4	111,7	3,7	
12.05.2025	48	48	1,1	214,8	142,6	0,9	11,3	39,1	990,5	111,5	3,7	
13.05.2025	28	27	1,3	245,7	177,8	1,6	11,3	39,3	992,0	107,3	3,7	
14.05.2025	36	36	2,1	191,8	173,5	1,1	11,6	39,7	991,8	105,6	3,7	
15.05.2025	48	48	1,6	210,2	147,4	1,0	11,3	39,7	988,2	108,7	3,7	
16.05.2025	48	48	1,5	296,3	81,3	0,9	11,5	38,6	990,4	105,9	3,7	
17.05.2025	48	48	1,3	230,4	148,8	0,9	11,2	40,2	989,8	109,7	3,7	
18.05.2025	48	48	1,2	228,5	76,0	1,0	11,4	39,0	990,1	109,7	3,7	
19.05.2025	48	48	1,4	202,9	119,3	0,9	11,2	40,1	991,4	111,5	3,7	
20.05.2025	48	48	1,3	274,6	125,9	0,9	11,4	39,4	992,0	113,0	3,7	
21.05.2025	43	43	1,3	251,6	97,0	1,0	11,4	38,7	989,4	111,2	3,7	
22.05.2025	48	48	1,5	302,5	120,4	0,9	11,6	38,4	987,2	111,9	3,7	
23.05.2025	42	42	1,4	301,7	258,9	1,0	11,4	39,7	990,1	114,3	3,7	
24.05.2025	48	48	1,3	343,2	176,3	0,9	11,7	36,7	992,4	113,0	3,7	
25.05.2025	48	48	1,1	285,6	166,6	0,9	11,6	36,6	991,9	112,5	3,7	
26.05.2025	48	48	1,0	252,7	192,8	0,9	11,5	37,8	991,6	115,3	3,7	
27.05.2025	48	48	1,3	267,1	101,3	0,9	11,5	37,8	993,6	117,3	3,7	
28.05.2025	48	48	1,6	246,7	164,5	0,9	11,5	37,9	992,6	115,8	3,7	
29.05.2025	40	40	1,3	298,4	232,5	1,0	11,5	37,5	993,3	118,1	3,7	
30.05.2025	48	48	1,5	264,8	212,6	0,9	11,6	36,1	995,2	113,7	3,7	
31.05.2025	48	48	1,4	221,8	218,5	0,9	11,5	36,1	994,7	115,8	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			1,3	247,2	146,8	1,0	11,3	38,7	991,3	112,5	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,9% 1412	99,9% 1412	99,9% 1412	100,0% 1414	99,8%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert:
			2,1 am 14.05.2025	343,2 am 24.05.2025	258,9 am 23.05.2025	1,6 am 13.05.2025		Anlagenbetrieb in h		707,0		gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004
			(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%		davon stationär in h		706,5		
								Stillstand in h		37,0		