

Betriebszeiten in %h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.06.2023	48	48	20,6	1,9	0,8	337,8	10,8	35,5	994,1	122,2	3,7	
02.06.2023	48	48	26,0	1,8	0,9	361,8	10,9	35,5	992,3	122,0	3,7	
03.06.2023	48	48	19,5	1,6	0,9	371,2	10,8	35,8	994,6	121,5	3,7	
04.06.2023	48	48	18,2	1,6	0,9	371,0	10,8	35,8	994,9	120,6	3,7	
05.06.2023	47	47	10,7	1,9	1,4	364,4	10,8	35,6	994,7	119,1	3,7	
06.06.2023	33	33	11,9	3,1	1,2	392,0	10,8	35,4	993,6	115,2	3,7	
07.06.2023	47	47	13,0	2,1	0,8	345,2	10,7	35,7	993,6	122,2	3,7	
08.06.2023	48	48	8,8	2,0	0,9	374,7	10,7	35,3	992,9	123,7	3,7	
09.06.2023	48	48	23,7	1,8	0,6	342,8	10,5	36,1	991,9	123,3	3,7	
10.06.2023	48	48	4,1	2,0	1,1	388,2	10,8	35,0	991,8	121,3	3,7	
11.06.2023	48	48	4,3	1,9	1,0	299,6	10,5	36,2	992,6	124,1	3,7	
12.06.2023	48	48	10,7	2,8	0,7	352,9	10,9	34,7	992,9	123,0	3,7	
13.06.2023	48	48	10,6	2,2	0,7	327,4	10,6	35,9	992,0	122,4	3,7	
14.06.2023	48	48	22,9	2,1	0,3	351,6	10,6	35,8	992,6	122,1	3,7	
15.06.2023	48	48	8,8	2,3	1,6	363,3	10,7	35,4	993,5	121,8	3,7	
16.06.2023	40	40	0,8	2,0	0,5	380,9	10,9	34,7	992,6	118,2	3,7	
17.06.2023	48	48	6,9	2,1	0,3	307,4	10,6	35,4	992,8	122,7	3,7	
18.06.2023	48	48	3,4	2,2	0,3	342,1	10,7	34,6	993,4	123,0	3,7	
19.06.2023	47	47	11,4	2,1	0,6	320,7	10,6	35,4	993,4	125,4	3,7	
20.06.2023	48	48	12,8	2,4	0,9	386,2	10,7	35,2	993,8	123,4	3,7	
21.06.2023	48	48	47,2	2,3	1,0	370,9	10,8	35,1	994,5	123,3	3,7	
22.06.2023	48	48	28,8	3,1	0,4	378,2	10,7	37,0	995,0	122,9	3,7	
23.06.2023	48	48	15,8	3,4	0,7	357,9	10,6	38,4	993,9	119,8	3,7	
24.06.2023	48	48	36,8	3,4	0,8	396,2	10,6	39,6	996,4	122,3	3,7	
25.06.2023	46	46	60,5	4,0	0,8	416,6	10,8	39,6	995,2	120,5	3,7	
26.06.2023	48	48	42,3	4,3	0,5	387,5	10,7	40,1	993,8	122,5	3,7	
27.06.2023	48	48	64,0	3,1	0,7	407,4	10,6	40,3	993,5	119,0	3,7	
28.06.2023	48	48	41,4	3,0	1,1	420,3	10,6	40,5	994,1	119,4	3,7	
29.06.2023	48	48	50,4	2,6	0,7	400,4	10,6	40,6	993,9	118,3	3,7	
30.06.2023	48	48	64,1	3,3	0,7	395,9	10,6	40,6	990,7	120,4	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			17,4	1,1	0,7	269,6	10,7	54,4	993,5	121,6	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,8%	99,9%	99,8%	99,7%	99,6%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
			1409	1410	1409	1408	Anlagenbetrieb in h					
			64,1	4,3	1,6	420,3	davon stationär in h					
			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h					