

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.07.2023	48	48	60,2	3,6	0,7	397,6	10,5	40,8	989,6	119,5	3,7	
02.07.2023	48	48	39,6	4,0	0,9	396,8	10,5	40,4	990,6	123,6	3,7	
03.07.2023	48	48	76,4	3,6	1,3	415,6	10,6	39,8	993,0	121,2	3,7	
04.07.2023	48	48	17,3	2,9	0,9	393,6	10,6	40,5	993,6	119,8	3,7	
05.07.2023	46	46	20,3	2,8	0,8	389,6	10,6	40,5	992,9	119,9	3,7	
06.07.2023	34	34	19,8	2,2	2,5	242,0	10,9	36,6	995,0	110,7	3,7	
07.07.2023	47	47	0,2	2,8	4,7	32,8	11,4	31,1	997,0	90,2	3,7	
08.07.2023	48	48	0,0	1,2	4,2	32,9	11,3	31,2	996,8	90,3	3,7	
09.07.2023	48	48	0,0	1,2	3,6	33,1	11,2	31,5	997,2	93,7	3,7	
10.07.2023	42	42	0,0	1,2	3,1	33,3	11,2	31,7	996,5	93,3	3,7	
11.07.2023	48	48	0,0	3,7	4,0	32,8	11,2	31,6	994,9	92,0	3,7	
12.07.2023	48	48	0,0	1,5	4,1	34,0	11,2	30,5	992,7	93,4	3,7	
13.07.2023	48	48	0,0	3,6	4,9	33,0	11,1	30,2	993,9	87,4	3,7	
14.07.2023	48	48	0,0	0,8	4,6	34,0	11,1	30,4	995,4	88,2	3,7	
15.07.2023	48	48	0,0	0,8	3,6	34,8	11,1	30,5	993,5	96,7	3,7	
16.07.2023	48	48	0,0	0,9	4,0	34,4	11,1	30,5	993,3	96,5	3,7	
17.07.2023	48	48	0,0	1,3	4,1	34,7	11,1	30,6	994,8	97,9	3,7	
18.07.2023	48	48	0,0	1,0	4,5	33,7	11,2	30,5	995,8	96,6	3,7	
19.07.2023	48	48	0,0	0,9	4,5	33,3	11,1	30,5	992,1	95,2	3,7	
20.07.2023	48	48	0,0	1,0	5,0	34,4	11,1	30,6	991,9	94,5	3,7	
21.07.2023	48	48	0,0	1,2	5,6	35,3	11,1	30,7	991,5	92,9	3,7	
22.07.2023	47	47	0,0	1,0	4,8	34,9	11,2	30,6	993,5	94,7	3,7	
23.07.2023	48	48	0,0	0,9	4,5	33,6	11,2	30,6	993,8	95,5	3,7	
24.07.2023	48	48	0,0	1,0	3,9	33,9	11,1	30,7	990,4	97,0	3,7	
25.07.2023	48	48	0,0	0,8	4,6	34,3	11,2	30,7	987,2	92,9	3,7	
26.07.2023	48	48	0,0	0,7	4,1	35,3	11,2	30,6	990,1	94,5	3,7	
27.07.2023	48	48	0,0	0,7	3,5	35,7	11,2	30,8	992,8	94,1	3,7	
28.07.2023	48	48	0,0	1,4	3,9	33,9	11,1	30,5	991,1	86,2	3,7	
29.07.2023	48	48	0,0	2,9	4,0	33,3	11,0	30,5	991,8	87,8	3,7	
30.07.2023	48	48	0,0	4,1	4,9	34,2	11,0	30,4	992,2	91,4	3,7	
31.07.2023	48	48	0,0	1,1	4,7	35,0	11,0	30,4	992,6	95,9	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			6,7	0,9	2,8	83,6	11,1	46,9	993,1	98,0	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,5%	96,1%	99,5%	99,5%	99,5%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
			1457	1407	1457	1457	Anlagenbetrieb in h					
			76,4	4,1	5,6	415,6	davon stationär in h					
			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h					