

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
Datum	Betr.	Stat.										
01.08.2023	45	45	1,1	1,7	2,0	200,1	10,9	31,6	988,6	107,4	3,7	
02.08.2023	48	48	14,4	1,7	0,2	278,4	10,8	33,6	988,6	126,0	3,7	
03.08.2023	48	48	4,1	1,2	0,4	325,3	10,7	33,5	988,8	116,3	3,7	
04.08.2023	47	47	17,2	2,5	0,6	323,2	10,4	34,5	991,5	93,9	3,7	
05.08.2023	48	48	8,6	1,7	0,5	323,6	10,3	34,9	988,4	89,5	3,7	
06.08.2023	48	48	10,4	1,7	0,3	309,0	10,4	34,7	986,9	118,1	3,7	
07.08.2023	48	48	7,8	2,0	0,2	316,8	10,4	35,1	991,2	120,2	3,7	
08.08.2023	48	48	3,3	1,8	0,3	328,3	10,4	36,0	994,3	118,4	3,7	
09.08.2023	48	48	0,7	1,7	0,3	320,1	10,4	36,0	994,2	116,6	3,7	
10.08.2023	48	48	0,1	1,3	0,1	302,2	10,4	34,8	996,1	118,4	3,7	
11.08.2023	48	48	0,1	1,3	0,0	294,1	10,4	33,4	997,7	120,2	3,7	
12.08.2023	48	48	0,1	1,7	0,1	305,9	10,5	32,2	997,0	124,4	3,7	
13.08.2023	48	48	1,0	1,9	0,5	275,3	10,3	33,0	996,0	128,6	3,7	
14.08.2023	48	48	0,0	2,2	0,5	303,9	10,4	32,5	996,1	127,9	3,7	
15.08.2023	47	47	0,0	1,8	0,2	305,9	10,4	32,4	995,7	126,4	3,7	
16.08.2023	36	36	0,1	1,5	0,4	297,8	10,4	32,6	995,4	121,3	3,7	
17.08.2023	48	48	0,3	1,5	0,4	298,0	10,4	32,5	994,9	124,7	3,7	
18.08.2023	48	48	0,1	1,6	0,3	288,7	10,5	32,7	994,8	125,9	3,7	
19.08.2023	48	48	0,0	1,8	0,1	286,5	10,5	32,7	995,4	127,9	3,7	
20.08.2023	48	48	0,0	2,2	0,1	284,6	10,5	32,7	996,9	128,9	3,7	
21.08.2023	46	46	0,0	2,1	0,1	280,5	10,6	32,4	997,3	128,4	3,7	
22.08.2023	48	48	0,0	2,2	0,1	274,6	10,5	32,9	995,9	129,0	3,7	
23.08.2023	48	48	0,8	1,9	0,1	265,4	10,4	33,1	995,1	127,6	3,7	
24.08.2023	46	46	6,5	2,4	0,4	295,0	10,7	32,9	994,6	129,3	3,7	
25.08.2023	48	48	2,8	2,6	0,1	343,0	10,8	32,4	993,0	133,3	3,7	
26.08.2023	48	48	3,1	2,2	0,4	330,2	10,7	32,8	991,3	129,6	3,7	
27.08.2023	48	48	1,1	3,2	0,5	317,6	10,7	32,8	989,6	130,5	3,7	
28.08.2023	46	46	11,7	3,5	0,7	304,1	10,7	33,0	987,4	130,4	3,7	
29.08.2023	48	48	12,9	2,1	0,4	328,7	10,9	32,4	986,2	123,5	3,7	
30.08.2023	48	48	10,9	2,0	0,1	334,6	10,8	33,0	988,2	128,3	3,7	
31.08.2023	48	48	8,0	2,0	0,2	334,4	10,8	32,8	992,0	126,7	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			3,0	1,0	0,3	237,4	10,6	48,7	992,9	122,5	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,5%	99,3%	99,5%	99,5%	99,5%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
			1458	1455	1458	1458	Anlagenbetrieb in h					
			17,2	3,5	2	343	davon stationär in h					
			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h					