

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.08.2025	34	34	2,6	211,1	174,0	1,1	11,7	38,5	991,1	113,5	3,7	
02.08.2025	48	48	2,0	207,0	160,7	1,2	11,7	38,7	989,6	112,7	3,7	
03.08.2025	45	45	1,7	245,8	118,6	1,1	11,7	38,7	991,8	114,8	3,7	
04.08.2025	48	48	1,8	252,5	82,1	1,1	11,7	38,5	994,0	115,5	3,7	
05.08.2025	48	48	1,7	251,7	53,3	1,1	11,8	37,4	993,9	113,2	3,7	
06.08.2025	47	47	1,6	281,5	12,7	1,1	12,0	36,6	995,4	112,6	3,7	
07.08.2025	35	35	1,8	213,3	23,1	1,3	12,0	34,9	995,2	111,7	3,7	
08.08.2025	48	48	2,7	228,3	36,6	1,5	12,2	32,4	994,6	119,1	3,7	
09.08.2025	48	48	2,1	223,0	49,6	1,8	12,1	32,8	995,0	122,7	3,7	
10.08.2025	47	47	1,3	209,6	49,6	1,6	12,1	32,7	995,2	123,5	3,7	
11.08.2025	48	48	1,5	192,5	38,3	1,5	12,2	32,3	996,2	123,2	3,7	
12.08.2025	48	48	1,8	190,3	34,5	1,4	12,2	31,8	994,9	122,3	3,7	
13.08.2025	48	48	1,7	185,8	32,1	1,4	12,2	32,1	993,8	121,4	3,7	
14.08.2025	48	48	1,3	180,9	53,1	1,7	12,1	32,5	993,9	123,7	3,7	
15.08.2025	48	48	1,0	258,3	53,6	1,6	12,1	32,2	994,5	122,3	3,7	
16.08.2025	47	47	1,3	200,6	70,0	1,4	12,1	32,9	993,0	122,3	3,7	
17.08.2025	46	46	1,7	194,3	66,4	1,3	12,1	32,8	991,6	119,9	3,7	
18.08.2025	48	48	1,7	219,5	44,6	1,2	12,2	32,3	992,7	121,5	3,7	
19.08.2025	47	47	1,8	210,5	25,8	1,2	12,2	32,0	991,6	120,1	3,7	
20.08.2025	40	40	1,6	197,7	28,4	1,2	12,1	33,1	987,7	115,2	3,7	
21.08.2025	48	48	1,6	237,8	2,5	1,2	12,1	33,3	985,9	115,9	3,7	
22.08.2025	48	48	2,4	265,7	0,4	1,2	12,2	33,0	989,0	114,5	3,7	
23.08.2025	48	48	2,2	263,0	0,2	1,2	12,2	33,0	991,4	113,9	3,7	
24.08.2025	48	48	1,7	265,0	0,2	1,3	12,3	32,8	993,6	112,9	3,7	
25.08.2025	48	48	2,0	235,9	0,2	1,2	12,1	33,7	993,0	112,3	3,7	
26.08.2025	48	48	2,1	231,4	0,4	1,1	12,0	34,3	991,3	112,5	3,7	
27.08.2025	48	48	1,7	244,6	0,0	1,2	12,1	34,4	990,7	113,5	3,7	
28.08.2025	48	48	1,5	251,6	0,6	1,3	12,1	34,4	988,3	113,9	3,7	
29.08.2025	48	48	1,3	252,8	0,2	1,3	12,1	34,5	986,3	112,8	3,7	
30.08.2025	48	48	1,8	267,4	0,1	1,2	12,1	34,6	987,5	111,2	3,7	
31.08.2025	48	48	2,0	281,3	0,0	1,2	12,1	34,2	989,7	112,1	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			1,8	231,6	39,2	1,3	12,1	34,1	992,0	116,7	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,8% 1441	99,8% 1441	99,8% 1441	99,8% 1441	99,8%		Summe der Betriebszeiten		kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004	
			2,7 am 08.08.2025	281,5 am 06.08.2025	174 am 01.08.2025	1,8 am 09.08.2025	Anlagenbetrieb in h		722,0			
			(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%	davon stationär in h		722,0			
							Stillstand in h		22,0			