

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.09.2023	47	47	13,1	2,1	1,4	336,2	10,9	32,3	994,6	129,0	3,7	
02.09.2023	48	48	6,7	2,3	0,6	368,8	10,9	32,4	995,9	129,4	3,7	
03.09.2023	48	48	7,9	3,1	0,0	342,5	10,9	32,5	997,7	129,7	3,7	
04.09.2023	48	48	1,2	3,0	0,0	348,2	10,9	32,5	998,7	128,4	3,7	
05.09.2023	48	48	1,6	2,6	0,2	365,0	11,0	32,1	998,5	126,9	3,7	
06.09.2023	48	48	3,3	2,7	0,1	336,3	10,8	32,7	997,8	126,4	3,7	
07.09.2023	48	48	18,3	2,8	0,2	345,8	10,8	32,7	997,7	128,9	3,7	
08.09.2023	48	48	17,0	2,8	0,2	349,3	10,9	32,5	997,0	127,5	3,7	
09.09.2023	47	47	19,7	2,5	0,2	336,8	10,7	32,9	996,1	129,0	3,7	
10.09.2023	48	48	3,7	3,0	0,6	348,9	10,6	32,9	995,6	131,3	3,7	
11.09.2023	48	48	7,5	3,4	0,8	344,2	10,6	32,7	993,7	130,6	3,7	
12.09.2023	48	48	5,7	2,4	0,6	348,3	10,6	32,7	992,5	128,9	3,7	
13.09.2023	48	48	6,5	2,5	0,6	342,0	10,6	32,6	992,5	131,1	3,7	
14.09.2023	31	31	23,0	2,4	0,5	365,5	11,0	31,7	994,9	124,3	3,7	
15.09.2023	48	48	23,7	2,4	0,0	344,9	10,9	32,6	995,8	128,2	3,7	
16.09.2023	48	48	28,9	2,8	0,1	366,2	11,0	32,3	995,0	128,5	3,7	
17.09.2023	48	48	31,8	3,2	0,0	345,4	10,9	32,6	994,6	132,0	3,7	
18.09.2023	48	48	27,1	3,3	0,1	351,7	10,9	32,5	992,2	131,2	3,7	
19.09.2023	38	38	24,7	2,8	0,1	332,3	10,9	32,2	992,5	128,8	3,7	
20.09.2023	48	48	32,8	2,9	0,1	366,3	11,0	32,0	993,4	129,8	3,7	
21.09.2023	48	48	48,4	3,2	0,0	372,6	10,9	32,3	988,9	129,8	3,7	
22.09.2023	47	47	129,7	4,1	0,0	294,2	10,6	33,7	987,5	133,8	3,7	
23.09.2023	48	48	59,4	2,7	0,0	381,1	10,9	32,4	991,7	129,0	3,7	
24.09.2023	48	48	103,8	3,4	0,0	343,4	10,6	33,2	996,1	133,9	3,7	
25.09.2023	47	47	99,1	3,1	1,3	354,8	10,8	32,8	998,0	129,2	3,7	
26.09.2023	48	48	110,2	4,5	0,6	402,6	11,1	31,9	997,7	129,2	3,7	
27.09.2023	48	48	133,3	3,3	0,1	313,1	10,8	33,4	997,4	130,5	3,7	
28.09.2023	46	46	104,0	3,8	0,3	346,5	11,1	33,3	996,6	128,9	3,7	
29.09.2023	48	48	98,2	3,5	0,2	388,0	11,2	33,0	997,1	128,0	3,7	
30.09.2023	48	48	120,5	3,3	0,3	419,3	11,0	32,7	997,4	131,6	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			31,8	1,3	0,3	239,7	10,9	50,1	995,2	129,5	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,3%	100%	99,3%	99,3%	99,2%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
			1397	1407	1397	1397	Anlagenbetrieb in h					
			133,3	4,5	1,4	419,3	davon stationär in h					
			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h					