

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.09.2025	48	48	3,5	288,9	0,0	1,2	12,1	34,7	988,8	112,5	3,7	
02.09.2025	48	48	2,5	300,0	0,0	1,6	12,1	34,7	988,5	113,6	3,7	
03.09.2025	48	48	1,9	298,4	0,0	1,2	12,1	34,8	991,4	113,7	3,7	
04.09.2025	48	48	2,1	285,5	0,0	1,2	12,1	35,0	992,0	114,2	3,7	
05.09.2025	48	48	2,8	287,6	2,0	1,2	12,1	34,8	992,7	115,1	3,7	
06.09.2025	48	48	2,7	303,2	12,9	1,2	12,2	34,6	995,6	115,7	3,7	
07.09.2025	47	47	2,1	299,9	19,3	1,4	12,2	34,7	994,7	115,7	3,7	
08.09.2025	48	48	2,2	295,7	10,5	1,4	12,1	35,2	991,8	115,7	3,7	
09.09.2025	48	48	2,4	316,8	12,0	1,3	12,0	35,7	990,6	113,6	3,7	
10.09.2025	43	43	2,0	319,4	33,8	1,2	12,1	35,6	988,3	109,2	3,7	
11.09.2025	48	48	1,7	270,8	126,6	1,2	12,0	36,7	989,3	114,9	3,7	
12.09.2025	48	48	1,1	259,5	131,5	1,2	11,8	38,5	993,2	115,6	3,7	
13.09.2025	48	48	1,4	260,8	115,0	1,2	11,7	39,8	993,9	115,2	3,7	
14.09.2025	47	47	1,6	311,1	128,1	1,2	11,8	40,5	991,8	114,7	3,7	
15.09.2025	48	48	1,7	292,8	134,7	1,2	11,7	41,8	993,0	115,8	3,7	
16.09.2025	48	48	1,7	315,9	99,2	1,4	11,8	42,1	993,2	112,8	3,7	
17.09.2025	31	31	1,3	328,6	36,4	1,6	11,8	42,4	995,4	107,3	3,7	
18.09.2025	48	48	1,3	318,7	47,9	1,5	11,7	42,9	997,1	111,7	3,7	
19.09.2025	48	48	2,0	323,4	68,0	1,4	11,7	42,6	998,2	112,4	3,7	
20.09.2025	48	48	2,0	322,8	59,9	1,4	11,7	42,8	995,9	114,2	3,7	
21.09.2025	48	48	1,8	318,4	42,4	1,4	11,7	42,8	991,7	114,4	3,7	
22.09.2025	48	48	1,8	331,4	57,3	1,5	11,8	42,2	989,5	114,1	3,7	
23.09.2025	48	48	1,7	342,5	77,0	1,5	11,8	43,2	991,7	113,4	3,7	
24.09.2025	34	34	1,8	285,6	104,3	1,3	12,2	39,8	991,6	101,1	3,7	
25.09.2025	48	48	1,2	241,6	98,4	1,2	12,0	36,6	992,4	113,5	3,7	
26.09.2025	47	47	1,0	288,4	93,1	1,2	12,2	36,2	994,7	114,0	3,7	
27.09.2025	41	41	2,2	313,9	160,7	1,4	12,2	36,6	995,2	112,9	3,7	
28.09.2025	47	47	1,2	293,5	78,6	1,8	12,2	35,6	993,6	113,4	3,7	
29.09.2025	45	45	1,7	285,7	99,1	1,4	12,0	37,4	993,3	113,8	3,7	
30.09.2025	48	48	1,3	310,9	136,2	1,2	12,0	36,9	995,1	114,4	3,7	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			1,8	301,0	67,1	1,3	12,0	38,1	992,8	113,5	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,6% 1384	99,6% 1384	99,5% 1383	100,0% 1390	99,5%		Summe der Betriebszeiten		kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004	
			3,5 am 01.09.2025	342,5 am 23.09.2025	160,7 am 27.09.2025	1,8 am 28.09.2025	Anlagenbetrieb in h		695,0			
			(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%	davon stationär in h		695,0			
							Stillstand in h		25,0			