

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.10.2025	44	44	0,7	324,2	61,0	1,2	12,2	35,8	996,2	108,4	3,7	
02.10.2025	48	48	1,5	311,5	68,6	1,1	12,1	36,5	996,3	112,4	3,7	
03.10.2025	32	32	1,7	301,3	69,0	1,1	12,2	36,3	995,3	106,1	3,7	
04.10.2025	32	32	2,1	300,1	99,0	1,1	12,5	36,8	990,9	100,9	3,7	
05.10.2025	32	32	1,9	303,8	109,9	1,4	12,5	36,7	989,4	102,8	3,7	
06.10.2025	47	47	1,5	306,7	107,3	1,2	12,1	36,8	992,6	110,2	3,7	
07.10.2025	47	47	1,9	320,9	74,1	1,2	12,3	35,7	994,4	108,6	3,7	
08.10.2025	48	48	1,7	285,3	112,1	1,2	12,0	37,4	994,1	112,9	3,7	
09.10.2025	48	48	1,9	317,0	121,4	1,3	12,1	36,8	994,0	114,0	3,7	
10.10.2025	48	48	1,6	316,4	90,5	1,3	12,3	36,1	997,5	111,5	3,7	
11.10.2025	45	45	1,7	283,5	108,5	1,2	11,9	37,9	998,8	115,7	3,7	
12.10.2025	47	47	1,9	298,7	88,4	1,2	12,0	36,1	997,2	111,9	3,7	
13.10.2025	48	48	1,5	272,3	105,9	1,4	12,0	36,3	995,7	111,9	3,7	
14.10.2025	48	48	1,6	287,9	80,4	1,3	11,9	37,7	995,0	112,9	3,7	
15.10.2025	33	33	2,0	315,2	40,4	1,2	11,9	38,7	995,3	105,7	3,7	
16.10.2025	48	48	2,1	309,6	19,5	1,2	11,9	38,7	994,9	109,3	3,7	
17.10.2025	48	48	2,3	317,9	6,7	1,2	12,0	38,1	994,2	106,1	3,7	
18.10.2025	46	46	2,2	323,3	5,9	1,2	11,9	39,9	995,2	104,0	3,7	
19.10.2025	46	46	2,3	330,3	5,9	1,2	11,8	40,9	994,7	103,1	3,7	
20.10.2025	48	48	2,6	313,2	1,4	1,2	11,7	42,0	988,9	100,7	3,7	
21.10.2025	48	48	2,5	316,4	0,0	1,5	11,8	41,9	985,7	100,4	3,7	
22.10.2025	40	40	2,0	294,5	0,0	1,6	11,7	42,3	984,8	99,9	3,7	
23.10.2025	44	44	2,5	289,3	0,1	1,6	11,8	43,5	981,3	100,1	3,7	
24.10.2025	48	48	2,4	317,2	0,1	1,4	11,7	43,9	983,9	102,0	3,7	
25.10.2025	48	48	2,3	313,0	0,0	1,5	11,7	43,6	986,2	100,3	3,7	
26.10.2025	50	50	2,2	321,6	0,0	1,6	11,7	43,3	985,3	98,2	3,7	
27.10.2025	48	48	2,7	324,2	0,1	1,5	11,6	44,3	985,0	97,6	3,7	
28.10.2025	48	48	2,2	327,7	0,2	1,5	11,6	44,8	988,7	98,1	3,7	
29.10.2025	48	48	2,3	328,5	0,7	1,4	11,6	44,9	989,7	96,8	3,7	
30.10.2025	48	48	2,3	333,4	0,2	1,5	11,6	45,1	988,4	99,6	3,7	
31.10.2025	48	48	2,3	311,3	0,0	1,5	11,5	45,5	992,3	102,1	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			2,0	311,3	39,5	1,3	11,9	39,8	991,7	105,4	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,8%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004
			1400	1400	1400	1401	Anlagenbetrieb in h					
			2,7 am 27.10.2025	333,4 am 30.10.2025	121,4 am 09.10.2025	1,6 am 26.10.2025	davon stationär in h					
			(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%	Stillstand in h					