

Betriebszeiten in 1/2h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.11.2023	48	48	71,6	1,9	0,0	376,2	10,4	33,6	990,4	128,5	3,7	
02.11.2023	48	48	101,4	2,7	1,5	408,5	10,5	33,0	982,7	132,8	3,7	
03.11.2023	48	48	75,3	3,0	0,7	391,7	10,4	33,4	976,9	130,7	3,7	
04.11.2023	48	48	119,3	3,2	0,1	379,7	10,4	33,3	981,3	131,0	3,7	
05.11.2023	48	48	122,1	3,4	0,0	336,3	10,3	33,8	978,7	131,1	3,7	
06.11.2023	48	48	122,1	3,3	0,2	304,5	10,4	33,3	989,0	125,2	3,7	
07.11.2023	48	48	115,7	3,4	0,1	272,8	10,2	33,8	992,5	132,2	3,7	
08.11.2023	47	47	94,0	3,5	0,0	290,0	10,3	33,2	994,2	135,3	3,7	
09.11.2023	48	48	113,8	3,2	0,4	326,4	10,3	33,3	991,2	129,7	3,7	
10.11.2023	38	38	118,9	3,1	0,4	375,1	10,9	31,6	986,9	129,4	3,7	
11.11.2023	40	40	118,4	1,9	0,2	378,8	10,4	32,6	985,8	115,3	3,7	
12.11.2023	22	22	143,2	1,1	0,1	389,8	11,1	29,2	989,3	84,1	3,7	
13.11.2023	36	36	135,3	1,2	0,1	406,8	10,6	31,3	990,8	93,4	3,7	
14.11.2023	37	37	104,7	1,3	0,2	379,0	10,4	32,3	989,3	103,7	3,7	
15.11.2023	38	38	75,9	1,8	0,2	410,7	10,5	31,8	991,1	110,1	3,7	
16.11.2023	43	43	117,1	2,1	0,4	366,8	10,2	32,9	992,3	119,9	3,7	
17.11.2023	48	48	79,2	1,8	0,2	311,0	10,2	33,0	989,7	125,4	3,7	
18.11.2023	47	47	78,7	1,8	0,0	334,3	10,2	33,5	995,8	126,6	3,7	
19.11.2023	48	48	80,3	2,0	0,1	352,4	10,3	33,5	992,8	126,6	3,7	
20.11.2023	48	48	115,9	2,3	0,4	411,7	10,4	33,1	990,6	129,5	3,7	
21.11.2023	48	48	100,9	2,5	0,4	407,2	10,5	32,7	990,2	129,8	3,7	
22.11.2023	48	48	103,2	2,5	0,1	402,5	10,5	32,5	994,7	127,1	3,7	
23.11.2023	47	47	105,1	2,3	0,2	395,5	10,4	32,7	995,1	127,7	3,7	
24.11.2023	48	48	112,7	2,3	0,3	389,8	10,4	33,1	984,7	126,5	3,7	
25.11.2023	48	48	61,6	2,4	0,0	385,0	10,4	33,0	984,1	125,7	3,7	
26.11.2023	48	48	97,9	2,1	0,0	394,8	10,4	33,1	989,1	123,3	3,7	
27.11.2023	48	48	84,4	2,1	0,1	388,9	10,5	32,7	987,2	124,1	3,7	
28.11.2023	48	48	88,1	2,5	0,2	376,9	10,4	33,1	979,8	124,7	3,7	
29.11.2023	48	48	99,0	2,2	0,0	363,6	10,4	33,1	987,1	122,4	3,7	
30.11.2023	48	48	70,9	2,2	0,0	338,8	10,3	33,4	984,9	120,3	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			82,1	1,2	0,2	294,7	10,4	47,9	988,2	124,3	3,7	
Verfügbarkeit(%)			99,7%	99,9%	99,7%	99,7%	99,7%		Summe der Betriebszeiten			kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
gültige HMW			1351	1354	1351	1351	Anlagenbetrieb in h			677,5		
TMW max.			143,2	3,5	1,5	411,7	davon stationär in h			677,5		
(Messbereich) +MU %			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h			42,5		