

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
Datum	Betr.	Stat.										
01.12.2023	48	48	30,0	2,1	1,4	387,5	10,8	31,7	983,1	120,2	3,7	
02.12.2023	48	48	36,5	2,2	0,7	376,9	10,6	31,8	983,3	120,5	3,7	
03.12.2023	48	48	59,8	2,1	0,0	325,7	10,3	32,9	995,0	123,8	3,7	
04.12.2023	44	44	46,2	1,7	0,0	388,5	10,7	31,7	994,7	117,7	3,7	
05.12.2023	48	48	51,1	1,8	0,0	352,3	10,3	33,0	990,0	120,5	3,7	
06.12.2023	23	23	51,3	1,6	20,0	380,7	10,9	30,4	990,8	110,8	3,7	
07.12.2023	48	48	73,0	0,6	0,0	391,8	10,4	33,0	993,8	118,6	3,7	
08.12.2023	48	48	95,6	0,3	0,0	381,7	10,2	33,4	993,1	124,6	3,7	
09.12.2023	47	47	89,0	0,3	0,2	385,7	10,3	33,2	992,5	123,5	3,7	
10.12.2023	48	48	90,8	0,3	0,2	394,7	10,3	33,4	990,2	124,4	3,7	
11.12.2023	48	48	79,5	0,3	0,4	413,0	10,4	32,7	989,0	124,0	3,7	
12.12.2023	48	48	66,9	0,3	0,2	429,6	10,4	32,8	989,4	121,7	3,7	
13.12.2023	48	48	54,9	0,3	0,3	405,7	10,3	33,0	984,6	123,7	3,7	
14.12.2023	48	48	31,5	0,4	0,4	391,3	10,2	32,6	989,8	118,0	3,7	
15.12.2023	48	48	28,5	0,2	0,1	349,9	10,2	31,7	1000,0	104,1	3,7	
16.12.2023	45	45	15,9	0,2	0,0	340,3	10,1	32,2	1005,5	94,5	3,7	
17.12.2023	45	45	13,3	0,2	0,0	283,7	9,9	32,6	1005,6	99,2	3,7	
18.12.2023	37	37	9,3	0,2	0,0	240,1	9,7	32,9	1003,0	92,3	3,7	
19.12.2023	48	48	6,3	0,2	0,1	286,7	10,0	32,4	997,5	114,5	3,7	
20.12.2023	48	48	17,6	0,2	0,3	283,6	10,0	32,3	991,4	116,2	3,7	
21.12.2023	48	48	26,2	0,2	0,3	309,6	10,2	31,7	985,8	119,5	3,7	
22.12.2023	48	48	33,5	0,3	0,2	335,8	10,2	32,3	982,6	122,6	3,7	
23.12.2023	48	48	47,4	0,2	0,1	344,5	10,2	32,7	985,2	123,6	3,7	
24.12.2023	48	48	44,7	0,2	0,2	346,3	10,2	32,3	989,3	127,8	3,7	
25.12.2023	48	48	45,0	0,2	0,2	390,0	10,6	31,0	990,3	126,1	3,7	
26.12.2023	48	48	42,9	0,2	0,1	344,3	10,3	32,1	992,5	124,7	3,7	
27.12.2023	32	32	125,0	0,3	0,0	282,6	10,2	32,1	997,1	127,1	3,7	
28.12.2023	48	48	0,1	0,2	8,3	35,3	10,5	30,0	995,6	81,3	3,7	
29.12.2023	48	48	0,0	0,1	5,1	36,0	10,5	30,9	994,4	79,2	3,7	
30.12.2023	44	44	0,1	0,2	2,3	238,2	10,5	29,7	994,1	88,3	3,7	
31.12.2023	48	48	0,0	0,2	0,0	324,1	10,2	31,9	990,2	118,4	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			32,2	0,3	0,5	251,2	10,3	45,3	992,1	114,8	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,7%	99,6%	99,7%	99,7%	99,6%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
			1417	1415	1417	1417	Anlagenbetrieb in h					
			125	2,2	20	429,6	davon stationär in h					
			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h					