

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.12.2025	48	48	4,0	387,4	40,0	1,3	11,5	48,2	992,3	99,9	3,7	
02.12.2025	32	32	3,4	427,7	29,3	5,5	11,9	46,0	991,6	90,8	3,7	
03.12.2025	46	46	2,4	386,6	42,9	2,9	11,8	45,5	990,7	96,1	3,7	
04.12.2025	47	47	2,6	370,6	100,9	1,1	11,7	45,8	988,1	100,3	3,7	
05.12.2025	46	46	2,3	402,6	74,4	1,0	11,8	44,6	987,0	99,6	3,7	
06.12.2025	48	48	2,9	440,4	54,7	1,0	11,9	43,7	990,0	99,5	3,7	
07.12.2025	48	48	3,2	411,3	100,1	1,0	11,9	44,3	991,2	100,5	3,7	
08.12.2025	48	48	3,0	430,8	45,9	1,0	12,0	43,2	993,5	99,4	3,7	
09.12.2025	48	48	2,5	399,1	86,2	1,0	11,8	44,7	993,8	101,5	3,7	
10.12.2025	48	48	2,7	393,8	113,2	1,0	11,6	46,2	994,1	108,7	3,7	
11.12.2025	48	48	2,8	394,4	128,3	1,0	11,7	45,4	995,7	109,4	3,7	
12.12.2025	48	48	2,7	342,6	121,8	1,0	11,7	45,6	996,1	108,1	3,7	
13.12.2025	48	48	2,7	399,0	137,2	1,0	11,7	44,8	997,2	106,8	3,7	
14.12.2025	47	47	2,6	352,2	89,0	1,1	11,7	44,4	997,3	97,4	3,7	
15.12.2025	30	30	2,5	319,4	67,0	1,3	12,0	41,8	995,4	99,6	3,7	
16.12.2025	34	34	3,0	383,6	107,0	1,1	12,1	42,0	993,9	96,1	3,7	
17.12.2025	33	33	2,8	407,9	78,9	1,2	11,9	43,2	994,2	91,1	3,7	
18.12.2025	43	43	3,1	441,3	108,6	1,2	11,8	43,2	996,3	90,0	3,7	
19.12.2025	48	48	3,1	317,8	105,6	1,4	11,7	44,2	995,3	102,2	3,7	
20.12.2025	40	40	2,7	325,0	148,4	1,6	11,6	44,4	993,4	103,0	3,7	
21.12.2025	44	44	2,6	339,6	136,9	1,3	11,7	45,5	992,1	100,0	3,7	
22.12.2025	48	48	2,7	345,3	95,0	1,5	11,8	46,5	991,4	102,3	3,7	
23.12.2025	42	42	2,4	397,2	73,2	1,8	11,7	47,7	990,4	101,8	3,7	
24.12.2025	48	48	2,4	393,8	65,2	1,6	11,6	49,1	992,7	101,3	3,7	
25.12.2025	48	48	2,6	387,7	18,9	1,8	11,7	49,1	997,5	102,2	3,7	
26.12.2025	48	48	2,7	406,2	23,5	1,7	11,8	48,6	998,1	100,3	3,7	
27.12.2025	48	48	2,6	392,0	27,9	1,4	11,6	49,6	996,3	102,3	3,7	
28.12.2025	43	43	2,4	412,1	33,1	1,4	11,6	49,6	994,2	102,4	3,7	
29.12.2025	48	48	2,5	420,5	42,3	1,4	11,6	49,1	991,2	103,0	3,7	
30.12.2025	46	46	2,7	390,2	52,4	1,4	11,7	48,7	990,9	100,3	3,7	
31.12.2025	33	33	3,6	354,2	62,1	1,6	12,2	45,8	991,8	98,6	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			2,7	387,6	77,1	1,4	11,8	45,9	993,4	100,8	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,6% 1369	99,6% 1369	99,6% 1369	99,2% 1363	99,4%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004
			4 am 01.12.2025	441,3 am 18.12.2025	148,4 am 20.12.2025	5,4 am 02.12.2025		Anlagenbetrieb in h		687,0		
			(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%		davon stationär in h		687,0		
								Stillstand in h		57,0		