

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,1	337,7	10,2	32,2	990,2	120,7	3,7	
02.01.2024	46	46	0,0	0,2	0,7	371,2	10,2	32,2	988,8	118,7	3,7	
03.01.2024	48	48	0,0	0,4	0,9	334,6	10,1	32,3	985,3	122,2	3,7	
04.01.2024	48	48	0,1	0,3	0,8	336,8	10,1	32,5	986,2	121,9	3,7	
05.01.2024	48	48	0,1	0,2	0,5	319,3	10,0	32,7	987,8	121,8	3,7	
06.01.2024	48	48	0,5	0,2	0,5	307,0	10,0	32,9	985,3	122,8	3,7	
07.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,4	301,5	10,0	32,6	986,1	123,3	3,7	
08.01.2024	48	48	0,0	0,2	1,6	299,9	10,1	32,0	992,4	120,2	3,7	
09.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,7	290,3	10,0	32,3	999,1	118,1	3,7	
10.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,4	279,4	10,0	32,4	1000,5	117,0	3,7	
11.01.2024	45	45	0,0	0,2	0,6	291,7	10,1	31,9	997,4	113,9	3,7	
12.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,7	283,7	10,0	32,6	997,2	115,1	3,7	
13.01.2024	48	48	0,0	0,3	0,9	290,6	10,0	32,3	994,1	114,8	3,7	
14.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,9	289,3	9,9	32,7	988,5	114,4	3,7	
15.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,6	289,6	10,1	32,3	983,8	116,1	3,7	
16.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,6	282,3	10,0	32,8	988,6	115,7	3,7	
17.01.2024	37	37	0,0	0,2	0,6	294,8	10,2	32,1	983,8	110,9	3,7	
18.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,7	277,3	10,0	33,0	980,0	116,1	3,7	
19.01.2024	31	31	0,0	0,2	0,6	301,4	11,5	27,0	989,1	107,3	3,7	
20.01.2024	45	45	0,0	0,1	0,1	273,3	10,3	31,4	1000,0	107,3	3,7	
21.01.2024	48	48	0,0	0,1	0,4	281,6	10,1	32,4	1001,9	114,0	3,7	
22.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,9	292,2	10,1	32,3	998,1	113,4	3,7	
23.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,8	266,7	10,0	32,6	998,6	113,6	3,7	
24.01.2024	42	42	0,0	0,2	0,7	275,3	10,4	30,9	996,5	90,1	3,7	
25.01.2024	29	29	4,3	0,4	1,1	343,4	11,5	27,0	996,7	84,2	3,7	
26.01.2024	48	48	0,0	0,3	0,6	310,0	10,3	31,9	997,5	108,7	3,7	
27.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,7	292,3	10,3	32,0	1000,4	115,6	3,7	
28.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,4	279,9	10,2	32,3	1004,3	114,7	3,7	
29.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,6	294,9	10,2	32,2	1004,3	113,7	3,7	
30.01.2024	48	48	0,0	0,2	0,5	297,1	10,2	32,4	1003,9	112,9	3,7	
31.01.2024	48	48	0,0	0,3	0,6	311,5	10,3	32,1	1002,2	114,0	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			0,1	0,1	0,5	235,9	10,2	44,3	993,9	114,6	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,7%	100%	99,7%	99,7%	99,6%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
			1423	1427	1423	1423	Anlagenbetrieb in h					
			4,3	0,4	1,6	371,2	davon stationär in h					
			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h					