

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Kohlenmonoxid mg/Nm³ TMW	Staub mg/Nm³ TMW	Schwefeldioxid mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) mg/Nm³ TMW	Sauerstoff Vol % TMW	RG-Vol. kNm³/h TMW	RG-Druck mbar TMW	RG-Temp. °C TMW	Feuchte % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.01.2023	47	47	0,5	0,6	0,1	221,7	11,1	32,7	998,6	117,8	3,7	
02.01.2023	38	38	0,0	1,0	1,4	114,9	10,7	33,9	997,6	102,6	3,7	
03.01.2023	48	48	0,0	1,8	2,9	39,3	10,8	34,0	1000,1	82,9	3,7	
04.01.2023	48	48	0,0	1,4	3,4	38,6	10,8	34,0	1000,0	82,5	3,7	
05.01.2023	48	48	0,0	0,5	4,1	38,5	10,8	34,0	994,8	84,3	3,7	
06.01.2023	48	48	0,0	1,0	4,3	38,9	10,8	34,0	997,0	84,5	3,7	
07.01.2023	48	48	0,1	,	4,8	39,6	10,8	34,1	995,8	83,6	3,7	
08.01.2023	48	48	0,0	8,5	2,8	38,5	10,8	33,9	990,7	82,3	3,7	
09.01.2023	48	48	0,0	8,2	3,7	37,7	10,8	34,1	986,0	82,9	3,7	
10.01.2023	48	48	0,0	0,3	2,4	38,4	10,8	33,6	991,0	82,8	3,7	
11.01.2023	47	47	0,3	0,7	2,0	38,4	10,9	33,1	995,2	80,6	3,7	
12.01.2023	48	48	0,0	0,5	2,4	37,8	10,8	34,0	995,7	81,7	3,7	
13.01.2023	48	48	0,0	0,1	2,9	39,1	10,8	33,9	993,7	84,3	3,7	
14.01.2023	48	48	0,0	0,1	2,9	38,9	10,7	34,1	995,7	82,1	3,7	
15.01.2023	48	48	0,0	0,1	2,7	39,0	10,7	34,3	990,1	83,8	3,7	
16.01.2023	48	48	0,1	0,2	3,7	38,3	10,7	34,3	984,1	82,4	3,7	
17.01.2023	47	47	0,3	0,2	4,4	38,2	10,7	34,2	978,4	82,9	3,7	
18.01.2023	48	48	0,0	0,2	3,9	38,2	10,7	34,2	979,7	84,3	3,7	
19.01.2023	48	48	0,0	0,2	2,6	39,1	10,7	34,3	985,9	83,0	3,7	
20.01.2023	48	48	0,0	0,2	1,8	38,2	10,8	34,1	989,6	80,7	3,7	
21.01.2023	48	48	0,0	0,1	1,9	37,6	10,7	34,2	991,6	79,1	3,7	
22.01.2023	48	48	0,0	0,1	2,2	37,9	10,7	34,2	995,8	79,5	3,7	
23.01.2023	48	48	0,1	0,2	3,6	37,9	10,7	34,3	998,4	80,3	3,7	
24.01.2023	48	48	0,0	0,1	4,8	37,9	10,7	34,0	1001,6	80,2	3,7	
25.01.2023	48	48	0,0	0,3	3,9	37,8	10,7	34,3	1000,3	81,5	3,7	
26.01.2023	48	48	0,0	0,2	3,5	38,4	10,8	34,2	994,5	80,7	3,7	
27.01.2023	48	48	0,0	0,2	2,7	38,7	10,7	34,3	992,8	82,4	3,7	
28.01.2023	48	48	0,0	0,2	3,0	38,6	10,8	34,2	995,1	81,0	3,7	
29.01.2023	48	48	0,0	0,2	2,7	38,3	10,7	34,3	997,5	80,7	3,7	
30.01.2023	45	45	0,0	0,3	0,9	197,8	10,5	34,7	993,1	91,5	3,7	
31.01.2023	48	48	0,0	0,4	0,0	241,1	10,4	35,6	994,5	114,2	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			0,2	0,5	2,2	46,3	10,7	46,1	993,4	85,1	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,3%	89,4%	99,3%	99,3%	99,3%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_003
			1461	1316	1461	1461	Anlagenbetrieb in h					
			0,5	8,5	4,8	241,1	davon stationär in h					
			(0 - 997,6) +0%	(0 - 12,6) +13,3%	(0,9 - 504,7) +10,2%	(13,8 - 746,6) +6,7%	Stillstand in h					