

Betriebszeiten in %h				Luftschadstoffe					Hilfswerte					Bemerkungen
Datum		Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.01.2025	47	47		1,4	239,3	9,3	0,8	10,3	30,4	997,3	117,6	3,7		
02.01.2025	24	24		1,3	235,6	11,8	1,0	10,3	30,3	991,0	108,4	3,7		
03.01.2025	48	48		1,3	246,5	8,2	0,8	10,2	30,6	991,2	116,7	3,7		
04.01.2025	48	48		1,3	273,1	4,7	0,8	10,3	30,3	994,0	116,5	3,7		
05.01.2025	48	48		1,3	268,1	5,5	0,8	10,2	30,7	988,7	117,8	3,7		
06.01.2025	25	19		1,2	279,1	7,4	4,1	10,7	29,0	985,5	105,2	3,7		
07.01.2025	48	48		1,5	224,8	8,5	1,2	10,3	31,1	986,6	115,5	3,7		
08.01.2025	41	39		3,0	237,1	4,5	2,2	10,5	30,5	988,2	113,2	3,7		
09.01.2025	29	29		2,3	217,1	18,1	3,5	10,8	29,7	985,5	105,4	3,7		
10.01.2025	48	48		1,3	250,2	31,2	1,1	10,7	30,8	990,5	114,5	3,7		
11.01.2025	48	48		1,4	267,6	56,7	0,9	10,8	30,3	993,1	114,7	3,7		
12.01.2025	48	48		1,1	268,3	110,1	0,9	10,8	30,5	996,9	115,4	3,7		
13.01.2025	48	48		1,1	256,5	131,4	0,8	10,8	30,6	1003,3	117,1	3,7		
14.01.2025	48	48		1,4	252,7	139,6	0,8	10,7	30,8	1002,3	116,4	3,7		
15.01.2025	34	33		2,7	284,6	113,8	1,4	11,9	27,4	997,7	104,2	3,7		
16.01.2025	48	48		1,1	287,9	141,1	0,8	10,7	32,5	1002,8	116,7	3,7		
17.01.2025	48	48		1,5	294,5	191,2	0,8	10,8	32,0	1004,5	116,1	3,7		
18.01.2025	45	45		1,3	286,4	197,2	0,9	10,9	31,2	1001,9	115,9	3,7		
19.01.2025	48	48		1,2	289,9	198,4	0,8	10,8	32,0	998,6	119,0	3,7		
20.01.2025	48	48		1,3	268,9	230,8	0,8	10,7	32,1	996,5	118,4	3,7		
21.01.2025	48	48		1,2	290,4	213,9	0,8	10,7	32,4	992,9	119,3	3,7		
22.01.2025	48	48		1,2	329,5	204,4	0,8	10,8	32,8	991,1	115,9	3,7		
23.01.2025	48	48		1,4	308,1	195,1	0,8	10,7	33,9	988,3	118,4	3,7		
24.01.2025	47	47		1,5	330,3	203,3	0,8	10,9	34,3	992,3	116,7	3,7		
25.01.2025	48	48		1,8	342,5	204,6	0,8	10,8	34,4	991,0	115,3	3,7		
26.01.2025	48	48		1,5	276,2	233,0	0,8	10,6	35,3	989,3	116,9	3,7		
27.01.2025	37	37		1,5	279,3	218,7	1,0	11,0	33,2	986,7	118,9	3,7		
28.01.2025	42	42		1,9	287,6	227,4	1,0	11,1	33,7	983,8	117,5	3,7		
29.01.2025	47	47		1,8	296,2	233,6	0,8	11,1	34,2	989,1	115,7	3,7		
30.01.2025	48	48		1,5	362,0	179,9	0,8	11,1	34,0	993,1	117,4	3,7		
31.01.2025	48	48		1,4	278,0	200,5	0,8	10,9	34,9	996,3	117,4	3,7		
Monatsmittelwert / Summe				1,5	287,9	139,7	1,0	10,7	31,0	993,6	115,8	3,7		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %				97,2% 1339 3 am 08.01.2025 (2,7 - 494,5) +10,2%	97,2% 1339 362 am 30.01.2025 (+0,9 - 770,6) +6,67%	97,1% 1338 233,6 am 29.01.2025 (2,1 - 955,8) +5,1%	96,8% 1334 4,1 am 06.01.2025 (0,5 - 16,9) +13,3%	97,2%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert:	
									Anlagenbetrieb in h					
									689,0					
									davon stationär in h				gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0_7_004	
									55,0					