

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
Datum	Betr.	Stat.	Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.01.2026	0	0										
02.01.2026	25	25	2,8	0,0	2,1	0,7	,	,	982,2	8,5	3,7	
03.01.2026	47	47	2,8	0,0	2,0	0,7	,	,	984,5	8,5	3,7	
04.01.2026	48	48	2,7	0,0	1,8	0,6	,	,	988,1	8,4	3,7	
05.01.2026	15	15	2,5	0,0	1,6	0,6	,	,	989,7	8,1	3,7	
06.01.2026	0	0										
07.01.2026	0	0										
08.01.2026	0	0										
09.01.2026	0	0										
10.01.2026	0	0										
11.01.2026	0	0										
12.01.2026	0	0										
13.01.2026	0	0										
14.01.2026	0	0										
15.01.2026	0	0										
16.01.2026	0	0										
17.01.2026	0	0										
18.01.2026	31	0	4,2	0,0	9,3	1,2	,	,	999,6	12,5	3,7	
19.01.2026	48	0	8,0	1,8	25,3	0,8	,	,	1000,4	15,1	3,7	
20.01.2026	48	0	9,8	1,4	29,3	0,7	,	,	998,1	14,8	3,7	
21.01.2026	48	0	14,8	58,0	5,4	5,3	20,4	,	989,8	14,1	3,7	
22.01.2026	45	0	12,3	1,3	15,1	22,8	18,7	,	983,0	17,6	3,7	
23.01.2026	48	0	19,0	0,2	6,6	30,0	18,9	,	982,8	20,8	3,7	
24.01.2026	48	15	26,0	6,5	10,9	14,3	17,4	31,6	983,7	27,5	3,7	
25.01.2026	44	44	6,6	117,5	31,8	18,6	12,3	32,3	981,6	68,7	3,7	
26.01.2026	48	48	2,7	160,9	0,0	6,6	11,6	33,3	981,4	92,4	3,7	
27.01.2026	48	48	2,5	171,4	0,1	1,5	11,5	34,1	982,7	95,1	3,7	
28.01.2026	48	48	2,5	215,3	9,8	1,1	11,5	35,3	978,0	98,5	3,7	
29.01.2026	48	48	2,3	224,9	67,1	1,2	11,4	35,8	978,9	102,3	3,7	
30.01.2026	48	48	2,0	224,6	63,7	1,3	11,5	36,9	982,0	101,8	3,7	
31.01.2026	47	47	2,3	216,9	67,4	1,6	11,5	38,7	984,2	94,9	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			2,8	186,7	30,5	2,9	13,7	15,3	985,9	48,3	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,1% 775 26 am 24.01.2026 (2,7 - 494,5) +10,2%	99,1% 775 224,9 am 29.01.2026 (-0,9 - 770,6) +6,67%	99,1% 775 67,4 am 31.01.2026 (2,1 - 955,8) +5,1%	91,8% 718 30 am 23.01.2026 (0,5 - 16,9) +13,3%	59,6%	Summe der Betriebszeiten		kontrolliert:		
									Anlagenbetrieb in h	391,0	gemäß ÖNORM M9412-1:2015	
									davon stationär in h	240,5	Version: 4.0.7_004	
									Stillstand in h	353,0		