

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.02.2026	48	48	2,2	229,6	68,3	1,2	11,3	40,2	986,9	99,4	3,7	
02.02.2026	48	48	2,0	253,0	77,9	1,3	11,3	41,4	985,8	98,4	3,7	
03.02.2026	47	47	2,6	290,3	46,5	1,6	11,4	42,3	985,3	97,6	3,7	
04.02.2026	48	48	3,5	341,8	41,8	1,3	11,5	42,5	983,0	98,9	3,7	
05.02.2026	48	48	2,3	355,4	74,3	1,3	11,6	42,1	978,3	100,9	3,7	
06.02.2026	48	48	1,8	401,6	120,2	1,4	11,6	42,7	977,8	104,3	3,7	
07.02.2026	48	48	1,8	432,8	106,7	1,5	11,6	42,4	983,4	105,3	3,7	
08.02.2026	48	48	2,0	400,0	104,8	1,6	11,7	42,4	985,5	107,1	3,7	
09.02.2026	48	48	1,9	426,7	85,2	1,5	11,7	42,3	986,1	107,0	3,7	
10.02.2026	43	43	1,8	436,8	37,8	1,6	11,9	41,2	983,3	101,2	3,7	
11.02.2026	48	48	2,0	404,3	53,0	1,9	11,8	42,2	977,6	101,8	3,7	
12.02.2026	48	48	2,1	393,1	80,4	2,1	11,7	42,8	973,6	97,8	3,7	
13.02.2026	48	48	1,8	409,7	55,5	1,7	11,6	45,1	977,4	101,4	3,7	
14.02.2026	48	48	1,5	385,6	52,9	1,7	11,4	46,6	980,3	103,2	3,7	
15.02.2026	48	48	1,3	399,1	32,9	1,3	11,5	46,1	985,8	100,1	3,7	
16.02.2026	48	48	1,9	375,8	29,3	1,3	11,4	46,8	982,0	99,3	3,7	
17.02.2026	48	48	1,8	348,7	45,4	1,2	11,3	46,8	983,2	98,6	3,7	
18.02.2026	48	48	2,0	348,8	20,7	1,8	11,4	46,6	987,6	97,9	3,7	
19.02.2026	48	48	2,0	354,5	32,0	1,5	11,4	46,7	984,5	97,7	3,7	
20.02.2026	48	48	2,0	349,2	44,4	1,3	11,4	46,6	989,9	96,5	3,7	
21.02.2026	48	48	2,0	341,7	51,1	1,3	11,4	46,6	994,3	97,9	3,7	
22.02.2026	48	48	2,1	326,4	46,8	1,3	11,4	46,6	994,1	100,1	3,7	
23.02.2026	47	47	2,4	318,0	30,8	1,5	11,4	46,4	990,8	100,7	3,7	
24.02.2026	32	32	2,0	373,2	13,0	1,8	11,5	44,1	992,0	95,5	3,7	
25.02.2026	48	48	2,1	349,1	23,4	2,5	11,6	43,0	995,2	99,6	3,7	
26.02.2026	48	48	2,3	382,7	29,1	2,6	11,5	43,5	996,9	101,7	3,7	
27.02.2026	48	48	2,0	380,6	5,8	1,9	11,6	42,8	995,6	100,2	3,7	
28.02.2026	48	48	2,0	391,0	8,0	2,0	11,5	43,4	994,6	100,9	3,7	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			2,0	363,9	50,6	1,6	11,5	44,0	986,0	100,4	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,7% 1317	99,7% 1317	99,7% 1317	99,9% 1320	99,7%		Summe der Betriebszeiten		kontrolliert:	
			3,5 am 04.02.2026	436,8 am 10.02.2026	120,2 am 06.02.2026	2,6 am 26.02.2026	Anlagenbetrieb in h		660,5	gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004		
			(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%	davon stationär in h		660,5			
							Stillstand in h		11,5			