

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.03.2026	48	48	1,8	375,5	0,3	1,9	11,6	42,7	995,3	100,8	3,7	
02.03.2026	48	48	3,2	343,9	1,6	2,0	11,6	43,3	995,6	102,2	3,7	
03.03.2026	48	48	2,7	395,6	1,2	2,0	11,7	42,7	996,3	99,3	3,7	
04.03.2026	47	47	2,2	409,0	2,2	2,0	11,7	41,6	996,4	97,9	3,7	
05.03.2026	48	48	2,3	365,6	12,3	1,8	11,6	42,3	996,0	99,9	3,7	
06.03.2026	47	47	2,4	393,6	31,4	1,9	11,7	40,9	995,4	100,4	3,7	
07.03.2026	48	48	2,3	404,8	25,8	2,0	11,8	40,0	996,0	100,4	3,7	
08.03.2026	48	48	2,2	371,4	0,2	1,9	12,0	38,0	996,7	98,9	3,7	
09.03.2026	48	48	2,5	360,5	1,7	1,9	11,9	39,0	996,1	99,9	3,7	
10.03.2026	48	48	2,4	363,7	2,5	3,3	11,8	39,3	993,7	100,9	3,7	
11.03.2026	48	48	2,1	343,9	3,3	2,2	11,7	39,7	992,6	101,7	3,7	
12.03.2026	48	48	2,4	406,8	0,0	2,0	12,0	38,0	993,5	98,2	3,7	
13.03.2026	48	48	2,7	398,1	0,2	2,1	11,9	38,9	990,9	100,6	3,7	
14.03.2026	48	48	2,9	394,1	1,5	2,1	11,9	39,2	984,1	101,4	3,7	
15.03.2026	48	48	2,6	381,8	1,8	2,0	11,9	39,1	987,1	103,0	3,7	
16.03.2026	48	48	2,5	408,0	0,6	1,8	12,0	38,5	990,9	102,8	3,7	
17.03.2026	48	48	2,3	379,6	88,8	1,6	11,8	40,3	993,0	105,3	3,7	
18.03.2026	48	48	2,4	339,4	83,9	1,6	11,7	40,1	993,9	108,0	3,7	
19.03.2026	46	46	2,6	321,9	74,9	1,7	11,8	39,3	993,7	106,0	3,7	
20.03.2026	47	47	2,4	333,5	57,5	1,6	11,8	39,7	991,5	99,9	3,7	
21.03.2026	38	38	3,4	315,8	33,3	5,5	13,5	40,2	990,3	80,9	3,7	
22.03.2026	39	39	2,8	283,6	18,3	2,4	12,0	40,1	990,6	94,1	3,7	
23.03.2026	35	35	3,3	361,0	5,2	3,2	12,3	39,7	991,2	88,5	3,7	
24.03.2026	35	35	3,2	372,4	3,5	4,9	12,2	40,0	992,7	85,7	3,7	
25.03.2026	38	38	3,3	353,2	0,0	7,5	12,3	39,5	984,9	79,6	3,7	
26.03.2026	48	48	2,7	355,9	0,0	2,1	11,9	40,9	981,7	95,5	3,7	
27.03.2026	48	48	2,4	383,5	14,1	1,4	11,8	42,4	986,7	96,8	3,7	
28.03.2026	48	48	2,3	386,8	15,7	1,3	11,7	42,8	988,4	96,8	3,7	
29.03.2026	46	46	2,3	363,6	8,9	1,3	11,7	42,6	991,1	97,4	3,7	
30.03.2026	47	47	2,6	375,1	10,7	1,4	11,8	42,5	989,8	99,2	3,7	
31.03.2026	46	46	2,5	367,4	2,1	1,9	11,8	42,7	990,1	101,5	3,7	
Monatsmittelwert / Summe			2,5	370,0	16,2	2,1	11,9	39,9	991,9	98,6	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,8% 1420	99,8% 1420	99,8% 1420	99,3% 1413	99,6%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004
			3,4 am 21.03.2026 (2,7 - 494,5) +10,2%	409 am 04.03.2026 (-0,9 - 770,6) +6,67%	88,8 am 17.03.2026 (2,1 - 955,8) +5,1%	7,5 am 25.03.2026 (0,5 - 16,9) +13,3%		Anlagenbetrieb in h	711,5			
								davon stationär in h	711,5			
								Stillstand in h	32,5			