

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.04.2026	48	48	4,0	332,9	12,4	2,0	11,8	43,1	991,8	100,7	3,7	
02.04.2026	48	48	3,4	354,2	15,6	1,6	11,7	42,9	987,6	100,6	3,7	
03.04.2026	47	47	2,7	348,1	7,6	1,5	11,7	42,7	989,5	100,4	3,7	
04.04.2026	48	48	2,2	371,5	3,0	1,9	11,7	42,5	993,0	101,3	3,7	
05.04.2026	48	48	2,3	370,8	2,4	2,5	11,7	42,3	993,8	103,3	3,7	
06.04.2026	42	40	2,3	346,5	3,2	4,4	11,9	39,5	994,2	101,5	3,7	
07.04.2026	47	47	2,1	321,8	2,6	2,8	11,9	38,8	994,0	103,9	3,7	
08.04.2026	47	47	2,4	326,7	5,0	2,5	12,0	38,8	994,7	103,3	3,7	
09.04.2026	48	48	2,1	311,6	10,4	2,1	11,9	39,2	992,8	102,7	3,7	
10.04.2026	42	42	2,0	315,2	10,7	1,9	12,1	36,6	991,1	99,0	3,7	
11.04.2026	48	48	2,4	324,9	12,7	2,5	12,1	36,3	991,3	100,8	3,7	
12.04.2026	42	42	2,2	265,9	20,9	2,3	12,3	33,6	990,6	100,2	3,7	
13.04.2026	48	48	1,8	248,2	56,6	2,2	12,3	32,1	989,6	106,3	3,7	
14.04.2026	48	48	1,3	263,5	99,5	2,2	12,3	32,4	990,9	107,8	3,7	
15.04.2026	48	48	1,9	259,0	64,6	2,1	12,4	32,4	993,6	106,0	3,7	
16.04.2026	48	48	1,6	242,6	52,6	2,1	12,4	32,5	993,7	107,0	3,7	
17.04.2026	48	48	1,5	250,6	32,2	2,1	12,4	32,0	993,7	105,9	3,7	
18.04.2026	48	48	1,5	280,5	14,0	2,2	12,5	31,4	993,0	104,9	3,7	
19.04.2026	48	48	1,6	292,2	22,3	2,3	12,5	32,2	990,7	105,5	3,7	
20.04.2026	48	48	1,8	280,6	35,0	2,3	12,5	32,2	989,9	107,2	3,7	
21.04.2026	25	23	1,7	283,8	39,1	2,5	12,6	32,9	991,3	97,3	3,7	
22.04.2026	47	47	1,1	293,6	24,0	1,5	12,5	32,1	993,7	102,6	3,7	
23.04.2026	48	48	1,4	258,2	50,2	2,3	12,4	32,3	993,1	106,0	3,7	
24.04.2026	48	48	1,4	241,9	41,1	2,2	12,3	32,0	990,9	107,5	3,7	
25.04.2026	48	48	1,9	262,7	16,0	2,3	12,4	31,5	990,1	105,7	3,7	
26.04.2026	48	48	2,4	270,5	26,8	2,3	12,4	31,9	992,0	108,3	3,7	
27.04.2026	48	48	1,8	236,1	34,2	2,2	12,3	32,8	993,7	109,3	3,7	
28.04.2026	48	48	1,6	236,9	39,6	2,3	12,3	32,7	992,4	110,9	3,7	
29.04.2026	48	48	1,4	255,3	55,5	2,3	12,3	32,4	993,9	110,1	3,7	
30.04.2026	46	46	1,5	267,7	161,9	2,0	12,3	32,6	997,0	110,5	3,7	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			2,0	294,7	30,5	2,2	12,2	35,2	992,3	104,7	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,8% 1390	99,8% 1390	99,8% 1390	100,0% 1393	99,7%		Summe der Betriebszeiten		kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004	
			4 am 01.04.2026	371,5 am 04.04.2026	161,9 am 30.04.2026	4,4 am 06.04.2026	Anlagenbetrieb in h		696,5			
			(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%	davon stationär in h		694,5			
							Stillstand in h		23,5			