

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen	
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.05.2026	48	48	1,4	302,2	138,0	1,8	12,3	32,2	997,1	110,0	3,7		
02.05.2026	48	48	1,5	253,0	93,6	2,1	12,2	32,7	994,8	112,8	3,7		
03.05.2026	48	48	1,1	303,3	80,7	3,1	12,4	32,0	992,0	113,1	3,7		
04.05.2026	48	48	3,3	404,2	110,6	3,6	12,5	32,7	990,1	113,0	3,7		
05.05.2026	48	48	2,4	338,4	116,4	3,0	12,4	32,4	987,1	114,8	3,7		
06.05.2026	48	48	1,5	332,8	54,2	2,9	12,5	31,4	986,4	111,7	3,7		
07.05.2026	47	47	1,5	288,6	35,1	2,8	12,4	32,1	988,1	113,6	3,7		
08.05.2026	48	48	1,4	292,9	18,0	2,7	12,5	31,5	990,9	111,2	3,7		
09.05.2026	48	48	1,9	305,4	31,4	2,8	12,5	31,3	991,6	111,0	3,7		
10.05.2026	48	48	2,1	314,5	36,3	2,8	12,5	31,9	989,3	111,2	3,7		
11.05.2026	48	48	1,6	305,2	49,2	3,1	12,3	33,0	983,4	114,8	3,7		
12.05.2026	46	46	1,1	294,1	63,2	3,7	12,5	32,5	985,1	111,5	3,7		
13.05.2026	48	48	1,0	303,8	136,1	2,3	12,2	33,3	985,7	113,5	3,7		
14.05.2026	48	48	1,3	300,7	130,7	2,3	12,3	33,1	982,7	113,5	3,7		
15.05.2026	48	48	1,5	337,0	116,3	2,0	12,3	33,0	981,6	112,8	3,7		
16.05.2026	48	48	1,5	303,6	137,2	1,8	12,4	32,5	982,8	111,8	3,7		
17.05.2026	48	48	1,1	312,4	40,6	1,8	12,5	31,5	988,8	110,1	3,7		
18.05.2026	48	48	1,1	318,4	28,1	2,2	12,5	31,9	990,1	110,9	3,7		
19.05.2026	48	48	1,1	299,4	36,5	2,4	12,4	32,3	991,9	111,5	3,7		
20.05.2026	48	48	1,3	262,8	73,2	3,6	12,2	33,0	994,3	113,6	3,7		
21.05.2026	46	46	1,4	270,4	53,0	2,8	12,3	33,0	996,3	112,8	3,7		
22.05.2026	48	48	1,7	277,8	53,3	3,0	12,2	33,0	997,3	115,5	3,7		
23.05.2026	48	48	1,9	286,7	111,5	3,7	12,3	32,6	997,3	116,5	3,7		
24.05.2026	48	48	1,8	300,1	48,9	4,3	12,5	31,8	997,6	114,9	3,7		
25.05.2026	48	48	1,5	287,6	36,5	6,2	12,5	31,4	998,3	115,2	3,7		
26.05.2026	48	48	1,6	291,9	37,8	7,2	12,5	31,8	997,5	116,2	3,7		
27.05.2026	48	48	1,6	302,2	81,5	6,9	12,4	32,5	993,4	118,9	3,7		
28.05.2026	35	35	1,4	348,9	66,4	5,1	12,5	32,2	993,6	113,6	3,7		
29.05.2026	48	48	1,3	308,8	73,6	4,6	12,5	32,6	995,3	116,3	3,7		
30.05.2026	48	48	1,2	331,4	60,8	4,2	12,5	32,9	992,7	117,3	3,7		
31.05.2026	47	47	1,4	347,0	49,1	4,0	12,7	31,4	990,5	113,6	3,7		
Monatsmittelwert / Summe			1,5	306,3	71,4	3,4	12,4	32,3	991,1	113,5	3,7		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,5%	99,5%	99,5%	100,0%	99,5%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004	
			1462	1462	1462	1469		Anlagenbetrieb in h					
			3.3 am 04.05.2026	404,2 am 04.05.2026	138 am 01.05.2026	7.2 am 26.05.2026		davon stationär in h					
			(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%		Stillstand in h					