

Betriebszeiten in ¼h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.06.2026	43	43	3,1	332,3	18,9	3,6	12,8	31,5	990,0	110,9	3,7	
02.06.2026	48	48	2,0	306,5	21,4	3,6	12,5	32,2	988,9	113,5	3,7	
03.06.2026	48	48	1,6	329,3	38,6	3,6	12,6	31,8	987,0	110,0	3,7	
04.06.2026	48	48	1,5	287,0	80,3	3,6	12,4	33,2	987,8	116,3	3,7	
05.06.2026	48	48	1,4	325,2	73,9	3,6	12,5	31,8	989,5	111,8	3,7	
06.06.2026	48	48	1,3	303,3	62,7	3,6	12,5	32,1	992,0	112,0	3,7	
07.06.2026	48	48	1,7	304,2	22,9	4,5	12,7	31,2	993,9	111,2	3,7	
08.06.2026	48	48	1,5	312,7	26,7	5,2	12,6	32,2	993,2	112,6	3,7	
09.06.2026	48	48	2,0	344,4	34,5	6,3	12,7	32,2	990,6	111,1	3,7	
10.06.2026	48	48	1,7	322,2	18,6	3,8	12,6	33,0	990,8	111,8	3,7	
11.06.2026	48	48	1,2	334,1	68,0	3,0	12,4	33,6	992,4	116,9	3,7	
12.06.2026	48	48	1,3	346,7	20,1	3,0	12,8	30,3	994,5	109,3	3,7	
13.06.2026	48	48	1,3	307,3	35,2	3,4	12,6	31,8	992,5	112,4	3,7	
14.06.2026	48	48	1,4	309,3	33,9	4,0	12,7	31,4	989,0	113,1	3,7	
15.06.2026	48	48	1,3	316,6	34,2	5,1	12,7	32,1	990,0	114,7	3,7	
16.06.2026	47	47	1,4	333,7	37,7	4,4	12,6	32,2	992,1	114,7	3,7	
17.06.2026	48	48	1,5	321,6	28,6	4,3	12,6	31,9	992,9	114,4	3,7	
18.06.2026	48	48	1,5	317,1	35,9	4,8	12,6	32,2	994,1	114,1	3,7	
19.06.2026	48	48	1,5	347,1	92,5	8,7	12,5	32,6	993,9	118,5	3,7	
20.06.2026	48	48	1,8	367,4	84,4	7,7	12,6	32,5	994,7	116,1	3,7	
21.06.2026	47	47	1,8	305,4	181,7	8,3	12,4	34,1	996,0	121,2	3,7	
22.06.2026	42	42	1,6	349,2	83,7	3,5	12,6	32,3	995,3	117,7	3,7	
23.06.2026	48	48	1,6	315,3	132,4	1,7	12,5	33,1	993,8	120,3	3,7	
24.06.2026	48	48	1,5	342,1	94,6	1,6	12,6	32,6	993,1	120,4	3,7	
25.06.2026	48	48	1,5	360,4	101,1	1,7	12,7	32,4	993,2	121,9	3,7	
26.06.2026	48	48	1,5	348,7	121,7	1,5	12,6	33,2	993,8	123,8	3,7	
27.06.2026	48	48	1,3	346,3	74,3	1,5	12,7	31,9	994,5	121,6	3,7	
28.06.2026	48	48	1,1	318,8	90,7	1,5	12,5	33,4	993,7	124,5	3,7	
29.06.2026	48	48	1,5	308,9	117,4	1,7	12,6	32,7	993,5	125,9	3,7	
30.06.2026	48	48	1,6	298,2	44,0	1,6	12,7	31,4	993,5	122,6	3,7	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			1,6	324,8	64,6	3,8	12,6	32,3	992,3	116,2	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,8% 1424	99,8% 1424	99,8% 1424	100,0% 1427	99,7%		Summe der Betriebszeiten		kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004	
			3 am 01.06.2026	367,4 am 20.06.2026	181,7 am 21.06.2026	8,7 am 19.06.2026	Anlagenbetrieb in h		713,5			
			(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%	davon stationär in h		713,5			
							Stillstand in h		6,5			