

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe					Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)	
01.07.2026	48	48	2,9	286,5	84,7	1,4	12,6	33,1	990,8	120,8	3,7		
02.07.2026	42	42	2,2	333,6	166,9	1,3	12,5	33,2	992,2	122,6	3,7		
03.07.2026	48	48	1,6	312,1	93,4	1,2	12,7	32,4	993,5	119,7	3,7		
04.07.2026	48	48	1,6	365,0	105,2	1,2	12,8	30,8	994,7	118,0	3,7		
05.07.2026	48	48	1,6	311,4	164,1	1,2	12,5	33,3	992,9	121,2	3,7		
06.07.2026	48	48	2,0	315,0	161,9	1,2	12,6	32,4	992,6	121,9	3,7		
07.07.2026	48	48	1,8	328,1	78,8	1,3	12,7	31,9	991,1	120,7	3,7		
08.07.2026	48	48	1,6	301,5	43,7	1,3	12,8	31,9	989,3	117,7	3,7		
09.07.2026	48	48	1,8	302,8	36,2	1,3	12,8	31,5	990,4	116,0	3,7		
10.07.2026	46	46	1,7	283,4	94,7	1,3	12,6	33,1	990,8	118,6	3,7		
11.07.2026	48	48	1,3	334,1	238,3	1,3	12,5	32,9	991,4	122,9	3,7		
12.07.2026	48	48	1,6	327,9	180,6	1,2	12,6	32,8	992,7	122,8	3,7		
13.07.2026	48	48	1,4	338,2	150,2	1,3	12,6	32,7	992,7	125,9	3,7		
14.07.2026	48	48	3,3	310,6	160,7	1,2	12,6	32,6	992,2	124,7	3,7		
15.07.2026	48	48	3,1	347,3	87,6	1,3	12,8	32,4	992,5	122,5	3,7		
16.07.2026	48	48	2,0	310,3	139,2	1,3	12,6	33,4	993,2	122,9	3,7		
17.07.2026	48	48	1,5	313,2	214,6	1,4	12,6	32,2	990,6	118,7	3,7		
18.07.2026	48	48	1,3	325,9	165,3	1,4	12,6	32,4	990,1	118,2	3,7		
19.07.2026	48	48	1,5	311,2	61,7	1,4	12,8	31,7	990,5	114,3	3,7		
20.07.2026	48	48	1,6	338,4	83,7	1,3	12,8	32,4	992,7	116,5	3,7		
21.07.2026	47	47	1,6	356,4	120,4	1,3	12,8	32,6	993,2	116,6	3,7		
22.07.2026	48	48	1,5	316,2	138,4	1,3	12,7	33,5	992,9	119,0	3,7		
23.07.2026	48	48	1,6	304,6	149,3	1,3	12,7	31,9	990,7	114,8	3,7		
24.07.2026	48	48	1,8	354,6	70,6	1,3	12,8	31,9	991,4	115,5	3,7		
25.07.2026	48	48	1,9	299,7	40,8	1,3	12,8	32,0	988,9	117,0	3,7		
26.07.2026	48	48	1,6	351,0	179,1	1,4	12,5	34,1	986,2	122,4	3,7		
27.07.2026	48	48	2,1	402,7	132,6	1,5	12,9	31,5	989,4	119,0	3,7		
28.07.2026	48	48	1,5	344,5	143,7	1,6	12,6	32,8	994,5	120,3	3,7		
29.07.2026	48	48	1,5	301,4	29,1	1,5	12,9	31,4	994,4	116,9	3,7		
30.07.2026	47	47	1,4	308,6	151,9	1,3	12,4	34,7	993,3	127,2	3,7		
31.07.2026	48	48	1,4	390,9	189,9	1,3	12,7	32,6	992,1	123,4	3,7		
Monatsmittelwert / Summe			1,8	325,4	125,4	1,3	12,7	32,5	991,7	119,9	3,7		
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			99,4% 1469	99,4% 1469	99,4% 1469	99,9% 1477	99,4%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert:	
			3,3 am 14.07.2026	402,7 am 27.07.2026	238,3 am 11.07.2026	1,5 am 28.07.2026		Anlagenbetrieb in h		739,0	gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004		
			(2,7 - 494,5) +10,2%	(-0,9 - 770,6) +6,67%	(2,1 - 955,8) +5,1%	(0,5 - 16,9) +13,3%		davon stationär in h		739,0			
								Stillstand in h		5,0			