

Betriebszeiten in ½h			Luftschadstoffe				Hilfswerte					Bemerkungen
			Schwefeldioxid in mg/Nm³ TMW	Stickoxid (NO2) in mg/Nm³ TMW	Kohlenmonoxid in mg/Nm³ TMW	Staub in mg/Nm³ TMW	O2 in Vol % TMW	RG-Vol. in kNm³/h TMW	RG-Druck in mbar TMW	RG-Temp. in °C TMW	Feuchte in % TMW	(Die Bemerkungen wurden vom zuständigen Umweltbeauftragten editiert)
01.09.2026	28	28	2,1	262,0	104,3	1,2	12,4	33,8	993,3	110,1	3,7	
02.09.2026	48	48	2,2	312,1	9,4	1,1	12,5	33,2	993,8	117,1	3,7	
03.09.2026	40	40	2,3	314,0	16,5	1,3	12,8	31,4	993,5	113,8	3,7	
04.09.2026	24	24	2,6	263,5	45,8	1,4	12,7	33,5	992,1	106,9	3,7	
05.09.2026	48	48	1,4	314,7	26,1	1,1	12,6	32,6	992,3	115,5	3,7	
06.09.2026	48	48	2,0	303,9	16,3	1,1	12,7	32,4	996,0	116,8	3,7	
07.09.2026	48	48	1,7	287,5	34,3	1,3	12,8	32,1	995,8	116,6	3,7	
08.09.2026	17	17	1,8	262,6	36,8	1,4	12,8	31,5	991,9	109,0	3,7	
09.09.2026	48	48	1,7	281,4	51,6	1,2	12,6	32,7	987,6	115,2	3,7	
10.09.2026	44	44	1,7	297,4	42,9	1,3	12,8	32,5	991,8	112,0	3,7	
11.09.2026	48	48	1,6	283,7	78,2	1,1	12,7	32,4	992,8	110,2	3,7	
12.09.2026	47	47	1,7	286,3	59,2	1,1	12,7	32,0	995,0	113,3	3,7	
13.09.2026	48	48	1,3	281,4	72,8	1,1	12,5	33,3	994,2	115,6	3,7	
14.09.2026	48	48	1,6	330,9	30,7	1,1	12,8	31,9	994,3	114,6	3,7	
15.09.2026	48	48	1,8	331,5	110,5	1,1	12,7	32,0	994,2	113,1	3,7	
16.09.2026	48	48	1,9	315,4	96,2	1,1	12,7	32,3	990,5	113,5	3,7	
17.09.2026	48	48	1,6	331,1	51,7	1,2	12,7	32,7	990,8	116,6	3,7	
18.09.2026	48	48	1,5	318,3	58,2	1,1	12,6	32,9	991,1	115,9	3,7	
19.09.2026	47	47	1,8	351,7	36,9	1,2	13,0	31,6	994,8	111,8	3,7	
20.09.2026	48	48	1,6	297,8	75,4	1,2	12,6	33,5	995,4	116,9	3,7	
21.09.2026	48	48	1,6	368,6	131,9	1,1	12,7	32,3	995,1	115,7	3,7	
22.09.2026	48	48	1,4	324,1	141,9	1,1	12,5	33,7	995,2	116,6	3,7	
23.09.2026	48	48	1,6	309,9	146,7	1,1	12,6	32,9	995,4	115,2	3,7	
24.09.2026	48	48	2,1	325,5	85,5	1,1	12,7	32,4	993,3	110,9	3,7	
25.09.2026	48	48	1,9	323,0	81,2	1,1	12,6	33,0	994,1	113,3	3,7	
26.09.2026	47	47	1,6	305,1	13,7	1,1	12,6	33,3	995,4	114,8	3,7	
27.09.2026	33	33	1,6	297,5	13,8	1,4	12,7	33,3	995,6	110,3	3,7	
28.09.2026	48	48	1,6	287,1	12,3	1,2	12,7	32,6	995,7	112,6	3,7	
29.09.2026	48	48	1,6	297,9	71,6	1,1	12,7	32,3	996,6	113,1	3,7	
30.09.2026	44	44	1,5	303,5	134,4	1,2	12,6	33,0	996,8	112,6	3,7	
n.vorhand.	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	
Monatsmittelwert / Summe			1,7	307,8	64,3	1,2	12,7	32,6	993,9	114,0	3,7	
Verfügbarkeit(%) gültige HMW TMW max. (Messbereich) +MU %			100,0% 1331	100,0% 1331	99,9% 1330	99,5% 1324	99,8%	Summe der Betriebszeiten				kontrolliert: gemäß ÖNORM M9412-1:2015 Version: 4.0.7_004
			2,6 am 04.09.2026 (2,7 - 494,5) +10,2%	368,6 am 21.09.2026 (-0,9 - 770,6) +6,67%	146,6 am 23.09.2026 (2,1 - 955,8) +5,1%	1,4 am 04.09.2026 (0,5 - 16,9) +13,3%		Anlagenbetrieb in h		665,5		
								davon stationär in h		665,5		
								Stillstand in h		54,5		